

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie – realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Gołębickej w Sandomierzu**”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udziela wyjaśnień zapisów treści SWZ jn:

Pytanie nr 1:

„Czy zamawiający może sprecyzować jak ma wyglądać zegar/kalendarz?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że zegar i kalendarz ma służyć dzieciom z niepełnosprawnościami korzystającym z integracyjnego placu zabaw.

Zegar i kalendarz powinny stanowić odrębne urządzenia, przy czym dopuszcza się ich montowanie na jednej konstrukcji wsporczej, obok siebie. Powinny posiadać tablice z ruchomymi elementami, tak aby osoba korzystająca z urządzenia samodzielnie przesuwała ruchome elementy w celu ułożenia pożądanej godziny, dnia tygodnia, miesiąca. Zegar i kalendarz należy usytuować w rejonie wejścia na plac zabaw. Urządzenie powinno mieć wysokość całkowitą nie przekraczającą 135 cm licząc od podłoża.

Wymagania użytkowe dla urządzenia:

- 1) Zegar: zabawa polega na poruszaniu ruchomymi wskazówkami i ustawieniu godziny na tarczy z zegarem. Dzięki tej zabawie dzieci poznają zasady działania zegara.
- 2) Kalendarz: Zabawa polega na ustawianiu daty. Poprzez kręcenie poszczególnymi ruchomymi elementami w okienku kalendarza pojawiają się cyfry, nazwy miesięcy oraz dni. Dzięki tej zabawie dzieci poznają zasady działania kalendarza.

Wymagania materiałowe:

- słupy nośne wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo
- montaż do gruntu za pomocą kotew;
- tablice i elementy na tablicy wykonane z kolorowego polietylenu HDPE o grubości min. 10mm, odpornej na działania atmosferyczne

Urządzenia zgodne z normą PN-EN 1176.

Wyjaśnienia zapisów treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Wojciesz

INSPEKTOR

KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Pawelczyk

Wiesław Ślizański

Z up. Burmistrza

Janusz Stasiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA