

istniejące oprawy do wymiany na panel LED 40W

L1 panel LED wym. 600x600 [mm] (3310 lm; 40.0 W) do sufitów podwieszanych

oprawa LED natynkowa 8W

łącznik jednobiegunowy

wyłącznik grupowy

Osprzęt istniejący wymienić na nowy.
Stosować osprzęt podtynkowy o jednolitym wzornictwie we wszystkich pomieszczeniach.

Przewody układać pod tynkiem.

USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE ANDRZEJ WIERZBOWSKI
Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Szkolna 56
tel. (+48)604 603 303
www.awierzbowski.pl
e-mail: biuro@awierzbowski.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR: GMINA ROZPRZA
Rozprza 97-340, al. 900-lecia 3

OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W ROZPRZY, al. 900-lecia 3 Rozprza (dz. nr ewid. 16 obr. Rozprza)

PROJEKTANT: Andrzej Goszczyński, upr. nr 372/94/WŁ
specjalność instalacyjna branży elektrycznej

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2023

TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji oświetlenia

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: PT E 1.0

NUMER PROJEKTU:

DATA DRUKU:

NR STRONY:

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 2006R. NR 90 POZ. 631 Z PÓŹN. ZM)