

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krzywca, dnia 23 września 2024 r.

Numer referencyjny: SGI.271.13.2024

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”), w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”.

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Krzywca, Krzywca 36, 37-755 Krzywca **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie z dnia 20 września 2024 r.:

1. Oprawa musi być wyposażona w panel LED z diodami o emitowanej barwie światła: 4000K +/- 200K dla dróg, oraz 6000K +/- 200K dla przejść dla pieszych - Zamawiający w przedmiocie opisu zamówienia wskazuje temperaturę barwową opraw 6000K +/- 200K dla przejść dla pieszych Wykonawca prosi o dopuszczenie opraw dla przejść dla pieszych 6000K +/- 300K, gdzie barwa 5700K jest barwą powszechnie stosowaną dla przejść dla pieszych . Oświetlenie te winno zapewnić maksymalną widoczność i komfort dla kierowców oraz pieszych, które spełni wymagania bezpieczeństwa i komfortu dla wszystkich użytkowników drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania nie będzie montowanych opraw na przejściach dla pieszych.

2. Skuteczność świetlna oprawy (po uwzględnieniu wszystkich strat) min. 160lm/W.
- Czy zamawiający dopuści 5% tolerancji w stosunku do skuteczności świetlnej podanej w specyfikacji. Skuteczność świetlna nie wpłynie na sumaryczną moc wszystkich opraw zgodnie z mocami przyjętymi w przetargu..

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia wymagania dla opraw ulicznych LED zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” Pkt 1 „Oprawy LED drogowe” Tabela Pozycja 10 „Wydajność świetlna”, „Skuteczność świetlna oprawy (po uwzględnieniu wszystkich strat) min. 150lm/W” z tolerancją ujemną max 4%

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krzywca”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ, a mianowicie:

w Załączniku Nr 8 do SWZ - „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” Tabela 1 Poz. 13 **przed zmianą jest:**

„panel LED z diodami o emitowanej barwie światła: 4000K +/- 200K dla dróg, oraz 5700K +/- 200K dla przejść dla pieszych”.

w Załączniku Nr 8 do SWZ - „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” Tabela 1 Poz. 13 **po zmianie jest:**

„panel LED dla dróg z diodami o emitowanej barwie światła: 4000K +/- 200K”.

w Załączniku Nr 8 do SWZ - „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” Tabela 1 Poz. 6 **przed zmianą jest:**

„System optyczny musi zapewniać pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać wymagania normy o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Oprawa musi posiadać w standardzie co najmniej 3 rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic, oraz jeden dedykowany dla przejść dla pieszych.”.

w Załączniku Nr 8 do SWZ - „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” Tabela 1 Poz. **po zmianie jest:**

„System optyczny musi zapewniać pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać wymagania normy o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Oprawa musi posiadać w standardzie co najmniej 3 rozsyły światła dedykowane do oświetlenia ulic”.

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

z up. Wójta
mgr inż. Wojciech Sobol
Zastępca
.....
(podpis Zamawiającego)