



Ostrołęka, dnia 18.03.2024

znak spr.: SA.270.4.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Budowa drogi leśnej od km 0+000 do km 3+273 w leśnictwie Kruszewo”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w dniu 14.03.2024 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ:

*Proszę o informację czy kruszywo łamane jako nawierzchnia górna może być C50/30 czy trzeba zastosować kruszywo ulepszone C90/3?*

### Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 14.03.2024 r. Nadleśnictwo Ostrołęka informuje, że zgodnie z treścią specyfikacji technicznej – pkt. 2.2.3. wymaganą mieszanką kruszywa do zastosowania w warstwie nawierzchni drogi jest Kat. C50/30.

Z poważaniem  
Nadleśniczy

Zdzisław Gadomski  
/podpisano elektronicznie/