

Nr sprawy: 13/2024

ZAPYTANIE O CENĘ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi przeglądów w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Zawartość zapytania o cenę:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2.1 - Formularz cenowy dla części I, II, IV, V, VI

Załącznik Nr 2.2 – Formularz cenowy dla części III ;

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik Nr 4.1 – 4.6 Wzory umów.

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury związanej z udzieleniem zamówienia publicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę ww. usługi uwzględniając poniższe wymagania:

I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

Ul. Biskupa Nankera 103

41-949 Piekary Śląskie

zwany dalej „Zamawiającym”

- nr telefonu: 32 / 287 - 95 – 03

- adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.piekary.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Usługi przeglądów w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich:

część I – przeglądy budowlane (roczne i pięcioletnie);

część II – przeglądy gazowe wraz z systemem detekcji gazu;

część III – przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne instalacji i urządzeń ppoż. oraz gaśnic; w tym przeglądy:

1) oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarami,

2) gaśnic,

3) instalacji oddymiających,

4) przeciwpożarowego wyłącznika prądu,

5) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej – hydranty wewnętrzne oraz przeglądu izolatora przepływów zwrotnych;

6) i czynności konserwacyjnych drzwi ppoż,

7) i konserwacji kurtyny ppoż MARC – K EW60/E120;

część IV – przeglądy i konserwacja klimatyzacji;

część V – przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej;

Nr sprawy: 13/2024

część VI – konserwacja, czyszczenie oraz sprawdzenie kotła KTM 25 oraz wykonanie kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych w budynku.

2. Szczegółowy opis dla poszczególnych części:

Część I – przeglądy budowlane:

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów budowlanych w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części I.

- 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych wskazanych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.), które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy.
- 2) Usługi przeglądów muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do godziny 14.00.
- 3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części I) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności (odrębnie dla każdego budynku) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania usługi.
- 4) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Część II – przeglądy gazowe wraz z systemem detekcji gazu:

Usługa polegająca na wykonaniu okresowej rocznej kontroli polegającej na badaniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych oraz systemu detekcji gazu w budynkach będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części II.

- 1) W usłudze przeglądu systemu detekcji gazu należy wykonać następujące czynności:
 - a) oględziny zewnętrznych elementów systemu;
 - b) symulację działania systemu;
 - c) kontrole domknięcia zaworu odcinającego;
 - d) inne czynności kontrolne i konserwacyjne.
- 2) Czynności należy wykonać zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.) oraz PN-M34507/202 „Instalacja gazowa. Kontrola okresowa”.
- 3) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych wskazanych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.), które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy (osoba dokonująca przeglądów, powinna posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych).
- 4) Usługi przeglądów muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do godziny 14.00.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części II oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności (odrębnie dla każdego budynku) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania usługi.
- 6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt sprzętu dopuszczonego do stosowania dla tych celów, niezbędnego do wykonywania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Nr sprawy: 13/2024

Część III - przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne instalacji i urządzeń ppoż. oraz gaśnic:

Przeglądy oświetlenia awaryjnego wraz z pomiarami:

- 1) Zakres przeglądów, kontroli i pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego powinien obejmować:
 - a) sprawność opraw oświetleniowych;
 - b) kontrolę akumulatorów;
 - c) czas zadziałania oświetlenia po zaniku zasilania podstawowego;
 - d) czas świecenia opraw;
 - e) natężenie oświetlenia na całej długości drogi ewakuacyjnej.
- 2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.
- 3) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi o pracy.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.
- 5) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przeglądy gaśnic:

- 1) Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta. Wymaga się aby na kontrolce gaśnicy znajdowała się data następnego przeglądu.
- 2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.
- 3) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.
- 5) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przeglądy instalacji oddymiających:

- 1) W usłudze przeglądy oraz konserwacji instalacji oddymiania i sygnalizacji pożaru: klapa dymowa wraz z całym układem wyzwalania, energetyczne przewody zasilające oraz ich osprzęt – muszą być sprawdzone pod względem zdolności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz poddane konserwacji. Należy wykonać następujące czynności:
 - a) ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności;
 - b) regulacja domykania klapy;
 - c) kontrola siłowników;
 - d) sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja;
 - e) sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej; sprawdzenie stanu przycisków sterujących;
 - f) sprawdzenie poprawności działania centrali sterującej;
 - g) oczyszczenie czujki dymu;
 - h) usunięcie ewentualnych drobnych usterek mających wpływ na pracę systemu.
- 2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.

Nr sprawy: 13/2024

- 3) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.
- 5) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

1. Zakres przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien objąć: dostęp do urządzenia, skuteczność działania, prawidłowe oznakowanie.
2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.
3. Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.
5. Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przegląd i czynności konserwacyjne drzwi ppoż.:

1. W usłudze przeglądów i konserwacji drzwi przeciwpożarowych (oraz będących częścią systemu napowietrzania) należy wykonać następujące czynności:
 - a) sprawdzenie działania wszystkich elementów składowych drzwi i ich funkcjonowania;
 - b) sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem drzwiowym;
 - c) sprawdzenie powłok lakierniczych;
 - d) sprawdzenie stanu uszczelnień pęczniejących;
 - e) kontrola zawiasów i ich mocowania (przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych);
 - f) poprawność funkcjonowania wszystkich elementów blokujących (zapadkowych);
 - g) działanie samozamykacza (kontrola naciągu);
 - h) poprawność zamocowania drzwi i uszczelnienia (kontrola szczelności);
 - i) sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelnień przyszybowych;
 - j) poprawność oznaczenia drzwi ppoż.
2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.
3. Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.
5. Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przegląd i konserwacja kurtyny ppoż MARC – K EW60/E120:

- 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.
- 2) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Nr sprawy: 13/2024

3) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.

4) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Przegląd instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydranty (wewnętrzne) oraz izolator przepływów zwrotnych;

1) W usłudze przeglądu, konserwacji i pomiarów hydraulicznych instalacji hydrantowej wewnętrznej należy wykonać następujące czynności:

- a) oględziny zewnętrzne instalacji;
- b) sprawdzenie podłączenia węży;
- c) pomiar ciśnienia statycznego oraz dynamicznego;
- d) badanie wydajności hydrantu;

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych, które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy i konserwacje.

3) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.

4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania Usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 Formularz cenowy, odpowiednio dla części III) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w oparciu o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku i rodzaju usługi) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania Usługi.

5) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Część IV – przeglądy i konserwacja klimatyzacji: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu i czynności konserwacyjnych klimatyzacji.

w poszczególnych punktach MOPR (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części IV).

1) W usłudze przeglądów i konserwacji klimatyzatorów należy wykonać następujące czynności:

- a) konserwacja – wg zaleceń producenta;
- b) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
- c) sprawdzenie stanu technicznego (konstrukcja, mocowania);
- d) czyszczenie lub wymianę filtrów powietrza (w zależności od potrzeb);
- e) czyszczenie filtrów wody technologicznej;
- f) czyszczenie parownika i skraplacza;
- g) odgrzybianie;
- h) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego;
- i) sprawdzenie alarmów;
- j) sprawdzenie części wirujących (łożyska, wentylator, silnik);
- k) sprawdzenie szczelności instalacji odprowadzenia skroplin;
- l) sprawdzenie prądów pracy urządzenia (w trakcie jego pracy);
- m) kontrolę temperatury nawiewanego powietrza.

2) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.

3) Usługa musi odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do godziny 14.00.

4) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części IV) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności – w

Nr sprawy: 13/2024

oparcia o poniższe wytyczne (odrębnie dla każdego budynku) wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenia go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania usługi.

- 5) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Część V – przeglądy instalacji elektrycznej i piorunochronnej: Usługa polegająca na przeprowadzeniu okresowej kontroli (przebiegu) polegającej na badaniu instalacji elektrycznej oraz instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części V.

- 1) Przedmiot umowy obejmuje badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów oraz kontrolę instalacji elektrycznej co najmniej w zakresie:
 - a) badania skuteczności środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez samoczynne wyłączenie;
 - b) badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
 - c) sprawdzenia skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego;
 - d) przeglądu i oceny sprawności wyłączników, przycisków oraz opraw oświetleniowych;
 - e) pomiaru rezystancji uziemienia – PE;
 - f) wykonania badań i sporządzenia protokołów pomiarów.
- 2) Przeprowadzenie w/w kontroli ma na celu sprawdzenie czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania, oraz czy ich dalsze użytkowanie zapewnia ochronę interesów użytkowników. Kontrola powinna obejmować co najmniej:
 - a) oględziny w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przeciwporażeniowej;
 - b) pomiary rezystancji izolacji;
 - c) badania ciągłości przewodów ochronnych;
 - d) badania przed dotykiem pośrednim;
 - e) próby działania urządzeń różnicowoprądowych.
- 3) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych wskazanych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.), które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy.
- 4) Usługi muszą odbywać się wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do godziny 13.00.
- 5) Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części V) oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie go do siedziby MOPR w terminie do 7 dni od czasu wykonania usługi.
- 6) Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszym przedmiotem zamówienia.

Część VI – konserwacja, czyszczenie oraz sprawdzenie kotła KTM 25 oraz wykonanie kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych w budynku: Usługa polegająca na wykonaniu konserwacji, czyszczeniu i sprawdzeniu przeglądu oraz wykonaniu kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotła oraz dostosowania jego mocy do potrzeb użytkowych w budynku (zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Formularz cenowy, odpowiednio dla części VI).

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia z zakresu specjalności i uprawnień branżowych wskazanych w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023.682 z późn. zm.), oraz zgodne z zapisami Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014r. z późn. zm., które będą wykonywały przedmiotowe przeglądy.

3. Usługa musi się odbyć wyłącznie w dni robocze, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, od

Nr sprawy: 13/2024

poniedziałku do piątku, od godziny 08.00 do godziny 13.00.

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania usługi oraz sporządzenia 2 protokołów z przeprowadzonych czynności wraz z potwierdzeniem ich wykonania przez pracownika MOPR Piekary Śląskie i dostarczenie ich do siedziby MOPR w terminie do 14 dni od czasu wykonania usługi. Jeden protokół dotyczy czynności konserwacyjnych, czyszczenia oraz sprawdzenia kotła, drugi musi być zgodnym z zapisami ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29.08.2014r. z późn. zm.

5. Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt, urządzenia oraz inne rzeczy konieczne do wykonania usług objętych niniejszą Umową.

Uwaga: Wszystkie przeglądy powinny być zakończone oddzielnym protokołem dla każdego budynku lub lokalu (dotyczy wszystkich części zamówienia).

III. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta może obejmować całość zamówienia lub istnieje możliwość złożenia oferty częściowej dla części I, II, III, IV, V lub VI.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: **od podpisania umowy do 31.12.2024 r.** (zgodnie z datami wykonania usług wskazanymi w Formularzach cenowych Załącznika nr 2.1, Załącznika nr 2.2, odpowiednio dla danej części zamówienia)

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Posiadają niezbędne uprawnienia w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla każdej z części).

VI. DOKUMENTY WYMAGANE NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest **wraz z ofertą** złożyć oświadczenie, zgodne z treścią załącznika nr 2 do nn. zapytania o cenę.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON

Wyznacza się następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

W kwestiach proceduralnych – Agata Banasiak, Magdalena Małota, Katarzyna Boruta, – Dział Zamówień Publicznych pod nr tel. 32 287-95-03 wew. 632

Nr sprawy: 13/2024

W kwestiach merytorycznych – Klaudia Krawczyk, Magdalena Broniowska telefon kontaktowy: 32 287 95 03 wew. 623

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda ceny jednostkowe oraz cenę ofertową na formularzu cenowym (odpowiednio dla danej części), zgodnie z **załącznikiem nr 2.1 oraz załącznikiem nr 2.2** do zapytania o cenę.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.
3. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).
4. Z uwagi na wyłączenie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie przewiduje badania cen ofertowych pod kątem ceny rażąco niskiej.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić na załącznikach do zapytania o cenę.

2. Oferta musi zawierać:

- 2.1) załącznik Nr 1 – formularz ofertowy;
- 2.2) załącznik Nr 2.1 i / lub 2.2 formularz cenowy
- 2.3) załącznik Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- 2.4) upoważnienie (pełnomocnictwo) – jeśli dotyczy;

3. Ofertę należy złożyć **do dnia 24.01.2024 r. do godziny 09:00**

4. Zapraszam do złożenia oferty cenowej za pośrednictwem platformy zakupowej lub skrzynki e-mail zamowienia@mopr.piekary.pl. Dopuszcza się formę pisemną: za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Bpa Nankera 103, 41-949 Piekary Śląskie, przekazując dokumenty w zaklejonej kopercie oznakowanej Nr sprawy 13/2024 oraz opisem „szacowanie wartości zamówienia – Usługi przeglądów w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. ”

Magdalena Małota
Działu Zamówień Publicznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich