

Odpowiedzi na pytania Modyfikacje SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ROZBUDOWA OŚWIETLENIA W GMINIE WEJHEROWO”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00128600/01 z dnia 2023-03-09

Na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 oraz art. 286 ust. 1**, ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. – dalej: „ustawa Pzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań przekazanych przez Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmianami treści SWZ.

Pytanie:

1. W załączniku o nazwie Inwentaryzacja oświetlenia drogowego, brakuje opisu dla jednej ulicy - jest to Ustarbowo Lipowa, gdyż zostały umieszczone zamiast tego dwa razy opis dla Ustarbowo Jeziorna (str. 87). Proszę o dodanie tego zestawienia w celu zapoznania się z ilością zakresu z tego projektu.
2. Proszę o potwierdzenie, że wszystkie dokładne ilości znajdują się w załączniku Inwentaryzacja oświetlenia drogowego osobno dla każdej z ulic (łącznie 80 lokalizacji) i na podstawie tego należy wykonać kalkulację. Dla każdej z tych ulic jest tam wypisana ilość słupów i opraw, które podlegają pod to postępowanie. Pozostałe prace, które są zawarte w poszczególnych projektach są już wykonane, a nas obowiązują jedynie ilości z inwentaryzacji z 2023 r.

Odpowiedź:

Ad. 1.

W Ustarbowie będą realizowane zadania z trzech projektów i wszystkie te projekty znajdują się w inwentaryzacji – poz. 74. Ustarbowo Leśna, poz. 75. Ustarbowo Brukowa, poz. 76. Ustarbowo Jeziorna.

Omyłkowo są dwie identyczne strony 76 Ustarbowo Jeziorna, należy oczywiście ująć w wycenie tylko jeden zakres z tego projektu. Projekt Ustarbowo Brukowa zawiera w sobie ulicę Lipową, co jest ujęte w tabelce na str. 85. Nie ma zatem potrzeby dodawania zakresu ulicy Lipowej.

Ad. 2.

Ilość projektów przewidzianych do realizacji wynosi 80 pozycji, a każdy z nich zawiera w sobie różną ilość ulic, dla których zaprojektowano oświetlenie drogowo. Inwentaryzacja podaje dane dotyczące numerów słupów opisanych na schematach jednokreskowych, rysunkach z projektów zagospodarowania terenu. Należy je wykonać zgodnie z każdym z tych projektów. Istotne jest, że część tych słupów stawiana jest na zapasach kabla, gdyż w trakcie dotychczasowej realizacji były

stawiane co drugi słup z zapasem kabla na słup pośredni. Występują również całe odcinki instalacji do wykonania, co wymaga ułożenia kabla. Prawie wszystkie projekty są już częściowo wykonane – wyjątek dotyczy projektu Orle ul. Jeziorna, gdzie trzeba zrealizować cały zakres. Inwentaryzacja pokazuje, które konkretnie słupy należy ustawić i jakie odcinki kabla należy ułożyć. Projekty pokazują, jaki powinien być efekt końcowy.

Zakres zadania określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. nr 7 do SWZ, obejmującego również zdalne sterowanie oświetleniem oraz wykonanie szczegółów projektowych takich jak np. przebudowy, podziały sieci itp. a także wykonanie dokumentacji kolaudacyjnej o której mowa m.in. w § 11 ust. 7 projektowanych postanowień umowy stanowiących zał. nr 6 do SWZ.

Zamawiający wprowadza MODYFIKACJĘ do SWZ w zakresie załącznika SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr STWiOR – E/01/2023 „PROJEKTOWANIE I BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULIC, DRÓG I PLACÓW W GMINIE WEJHEROWO”

Strona 3

Jest:

2.5 *Źródła światła i oprawy oświetleniowe oprawy energooszczędne LED, o zaprogramowanych i regulowanych stopniach mocy, o wydajności nie mniejszej niż 100 lm/W (...)*

winno być

2.5 *Źródła światła i oprawy oświetleniowe oprawy energooszczędne LED, o zaprogramowanych i regulowanych stopniach mocy, o wydajności nie mniejszej niż **140 lm/W** (...)*

Uzasadnienie:

Stwierdzono w STWiOR-E/01/2023 nieaktualny parametr 100 lm/W, powinien być zgodny z parametrami równoważności - 140 lm/W.

W opracowaniu „Inwentaryzacja oświetlenia drogowe” w tabelce „Opis parametrów równoważności” na str. 4 znajduje się opis

„Skuteczność świetlna oprawy co najmniej 140 lm/W”

UWAGA: Wszystkie wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

z up. **WÓJTA**
Wedelstedt
mgr inż. Magdalena Wedelstedt
Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
Puduszy Zewnętrznych