



ID.271.12.2024

## Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **"Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Republikańskiej w Bolkowie"**.

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii budowy na tradycyjną (murowaną lub murowano-żelbetową)?
2. Co jest rozumiane jako technologia budowy modułowa drewniana? Czy Zamawiający ma na myśli jakieś konkretne rozwiązania technologiczne? Szkielet z drewna litego, drewno klejone, CLT lub inne?
3. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału osoby które w swym doświadczeniu posiadają min. 2 zrealizowane zadania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w technologii tradycyjnej modułowej (a nie jak w treści budynku komunalnego w technologii modułowej)?

**Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii budowy na tradycyjną.**

**Ad.2. Termin, technologia budowy modułowa drewniana, oznacza moduły gotowe oparte na szkielecie drewnianym. Moduły wykonane w fabryce w technologii kompletnej, certyfikowanej. Szczegóły opisano w SWZ.**

**Ad.3. Zamawiający dopuszcza również do udziału osoby, które w doświadczeniu posiadają zrealizowane zadania budowy budynek mieszkalny wielorodzinny w technologii modułowej.**

Zamawiający