PIĘTRO 1



1 PIETRO									
2.01	Klatka schodowa	deski deb.	32.8	32.8	2.12	sala lekcyjna	parkiet	38.3	38.3
2.02	Korytarz	parkiet	71.3	71.3	2.13	sala lekcyjna	parkiet	26.5	26.5
2.03	sala lekcyjna	parkiet	34.3	34.3	2.14	Administracja	parkiet	12.5	12.5
2.04	sala lekcyjna	parkiet	54.6	54.6	2.15	Klatka schodowa	deski deb.	20.2	20.2
2.05	sala lekcyjna	parkiet	44.3	44.3	2.16	Hall	p.c.v.	12.4	12.4
2.06	sala lekcyjna	parkiet	35.3	35.3	2.17	Pokój	parkiet	25.4	25.4
2.07	sala lekcyjna	parkiet	53.3	53.3	2.18	Pokój	parkiet	16.2	16.2
2.08	sala lekcyjna	parkiet	48.8	48.8	2.19	Lazienka	plyt. cer.	5.3	5.3
2.09	sala lekcyjna	parkiet	55.8	55.8	2.20	Korytarz	p.c.v.	2.4	2.4
2.10	sala lekcyjna	parkiet	36	36	2.21	Kuchnia	parkiet	13.2	13.2
2.11	sala lekcyjna	parkiet	38.4	38.4	2.22	Archiwum	parkiet	21	21

1.Instalacje prowadzić pod tynkiem.
2.Instalacje pętli dozorowej wykonać przewodem przewód YnTKsY ekw 1x2x1. Wyjście z centrali do pierwszych urządzeń wykonać przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH90 .
3.Instalacje zasilania sygnalizatorów oraz zasilane centrali wykonać przewodem o odporności ogniowej E90 na uchwytach cetyfikowanych .

SA — sygnalizator adresowalny akustyczny SAL 4001

S.... — sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 z puszą PIP 1A z bezpiecznikiem

adresowalna optyczna czujka dymu DOR 4043

adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001M

adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Polon 4200

PROJEKT URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

Obiekt: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. mjr H. Sucharskiego

Adres : 63–600 Kępno ul. Dąbrowskiego 3 dz. nr ewid 1902

Instalacja sygnalizacji pożaru 1 piętro

Projektant mgr inż. Piotr Wasiucionek

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342–78/94

zaświadczenie CNBOP nr 386/2016

zaświadczenie Techom nr 53/SSP/2020

zaświadczenie NIMOZ LIII/016

Podpis

BRANŻA: elektryczna

DATA 10.12.2023r

NR RYS. 3SP

SKALA: 1:100