

PLU.4011.9.2024.MS

Gdańsk dnia 13.02.2024 r.

Sygn. 247586

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 19/BZP-U.510.18.2024/MDna zadanie pn.: „**Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny**”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z zapytaniem do treści SWZ, udziela stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 2:

Zgodnie z opisem technicznym PW KONSTRUKCJA (pkt. 6) konstrukcja stalowa wiat przystankowych zabezpieczona jest antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie (na mokro) zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych. Tymczasem na rysunkach PW ARCHITEKTURA konstrukcję stalową należy tylko pomalować proszkowo na kolor RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. Proszę o doprecyzowanie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiat przystankowych.

Odpowiedź:

Należy stosować zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z zapisem PW KONSTRUKCJA (pkt.6) stosując kolor RAL 7016.

Krzysztof Małkowski

p.o. Dyrektora

Podpisano elektronicznie: 15-02-2024