

**RI.272.3.1.2023.DA**

## **Wykonawcy postępowania**

### **Wyjaśnienia do SWZ (4)**

Dot. postępowania:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3130G na odcinku DW515 – Szropy”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytania od Wykonawcy nr 6:**

##### **Pytanie 1:**

Czy na powierzchni poszerzeń należy wykonać warstwę wyrównawczo-profilującą z mieszanki mineralno-bitum. śr. grubości . 3cm oraz warstwę wyrównawczą z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o śred. grub. 10cm?

##### **Odpowiedź na pytanie 1:**

Na powierzchni poszerzeń należy wykonać warstwę wyrównawczo-profilującą z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 3 cm, bez warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o średniej grubości 10 cm. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości 15 cm będzie wyrównaniem do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

##### **Pytanie 2:**

Czy siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączana asfaltem ma być ułożona na całej powierzchni warstwy wyrównawczo-profilującej z mieszanki mineral.-bitum śred. grub. 3cm?

##### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem należy ułożyć tylko na połowie jezdni na całej długości od strony poszerzenia oraz na całej szerokości dot. prac na części działki nr 204/2 objętej zakresem zadania. W załączeniu przekroje warstw konstrukcyjnych.

**Pytanie 3:**

Prosimy o podanie n-rów drzew, które nie są objęte w tej chwili decyzją pozwalającą na ich usunięcie.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Numery drzew wg. planu zagospodarowania terenu, które na dzień udzielania odpowiedzi nie są objęte decyzją zezwalającą na ich usunięcie: 17, 24, 48, 55, 58, 60, 63, 74, 91. Drzewo oznaczone nr 31 w planie zagospodarowania terenu to w rzeczywistości pozostałość drzewa w postaci pnia.

**Pytanie 4:**

Prosimy o podanie rodzaju oznakowania na etapie stałej organizacji ruchu.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Należy zastosować oznakowanie zgodnie z projektem zmiany stałej organizacji ruchu. Grupa wielkości znaków pionowych: znaki średnie pokryte folią odblaskową II generacji. Oznakowanie poziomie cienkowsarstwowe z 12 miesięcznym okresem gwarancji.

**Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.**

**Wicestarosta Powiatu Sztumskiego**  
**Kazimierz Szewczun**  
Kierownik Zamawiającego