

Głowno, dn. 17.07.2023 r.

Investor: Zespół Szkół Specjalnych
95-015 Głowno ul. Kopernika 26A

WARUNKI TECHNICZNE Nr 30/23

Wydane na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Głowno zatwierdzonego Uchwałą Nr LXIV/471/22 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 sierpnia 2022 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 19 września 2022r. poz.5073 oraz wniosku Inwestora z dnia 13.07.2023 r. L. Dz. 883/23/P

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Głownie informuje, że wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nieruchomości położonej w Głownie przy ul. Kopernika 26A (działka nr ew. 125/23, 125/9, 125/25) należy projektować według następujących zasad:

Przyłącze wodociągowe : NIE DOTYCZY

1. Miejscem włączenia do sieci wodociągowej jest istniejący wodociąg DN 100 w ul. Kopernika.
2. Miejscem włączenia jest istniejące / projektowane podejście wodociągowe DN 40
3. Do budowy przyłącza wodociągowego należy zastosować rury PE HD.
W odległości 0,5 m przed studzienką wodomierzową a następnie 0,5 m przed budynkiem należy przejść na rurę stalową.
W odległości 0,5 m przed granicą posesji należy projektować zasuwę odcinającą.
4. Zestaw wodomierzowy należy lokalizować :
 - w studziencie wodomierzowej
 - w budynku za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze
5. Za zestawem wodomierzowym należy zainstalować antyskażeniowy zawór zwrotny.


Przyłącze kanalizacyjne:

1. Miejscem włączenia do sieci kanalizacyjnej jest istniejący kanał sanitarny DN 400 w ul. Kopernika.
2. Do budowy przyłącza kanalizacyjnego należy zastosować rury PCV.
3. Włączenie do istniejącego kanału sanitarnego należy dokonać za pośrednictwem :
 - istniejącego / projektowanego trójnika;
 - istniejącej / projektowanej studzienki rewizyjnej;
 - istniejącego / projektowanego sięgacza kanalizacyjnego DN 160
4. Na przyłączy kanalizacyjnym należy zaprojektować studnię rewizyjną (inspekcyjną) na terenie posesji w odległości ok. 2 mb. od granicy posesji.
5. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
6. W przypadku planowania odprowadzania ścieków innych niż bytowe należy zaprojektować urządzenia podczyszczające w celu dotrzymania dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
7. Skanalizowanie piwnic i zainstalowanie kratek ściekowych może być wykonane pod warunkiem zamontowania na odpływie ścieków urządzeń przeciwwzalewowych.

Uwagi ogólne

1. Na podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne należy opracować projekt budowlano-wykonawczy w oparciu o niniejsze warunki techniczne oraz aktualne normy i przepisy prawa budowlanego. Projekt podlega uzgodnieniu w MZWIK Sp z o. o. w Głownie .
2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest od dnia 14 stycznia 2002r. obowiązana na własny koszt zapewnić wybudowanie przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych a po zintegrowaniu z siecią ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie.
Wybudowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne stanowi własność odbiorcy usług, który może zlecić przedsiębiorstwu jego eksploatację na warunkach określonych w umowie.
3. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić MZWIK Sp. z o. o. w Głownie na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
4. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej oraz zainstalowanie wodomierza bądź włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej dokonywane jest przez Spółkę po spełnieniu następujących warunków:
 - dokonano odbioru technicznego przyłącza,
 - złożona została dokumentacja techniczno - powykonawcza wraz z protokołem odbioru technicznego przyłącza,
 - zawarta została umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.Nieruchomość może być podłączona do sieci wodociągowej, gdy posiada rozwiązana gospodarkę ściekową.
5. Odbiór techniczny wykonywany jest przez uprawnionego pracownika Spółki przed zasypaniem przyłącza na podstawie dokumentacji powykonawczej opracowanej na bazie projektu budowlanego, do której należy dołączyć szkic inwentaryzacji geodezyjnej, decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz decyzję zezwalającą na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, o ile takie były wymagane. Po dokonaniu odbioru Inwestor otrzyma protokół.

Dodatkowe informacje można uzyskać w M Z W i K Sp. z o. o. w Głownie ul. A. Struga 3.
Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od ich wydania.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
MZWIK Sp. z o.o. w Głownie

Andrzej Weźniak

Sprawę prowadzi:

Dział Inwestycji i Eksploatacji
Kierownik Dominik Kotyński
tel. kont. 42-719-16-39 wew.31