

Zamawiający : Gmina Wicko  
ul. Słupska 9  
84-352 Wicko

Wicko, 31.10.2023r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Dane	Opis
Nazwa zamówienia	Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce wraz z wyposażeniem
Znak sprawy	RR.271.20.2023.KW
Data pisma	31.10.2023r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Numer pytania	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź Zamawiającego
Pytanie 1	Czy zamawiający dopuszcza zmianę centrali lub powiększenie pomieszczenia porządkowego? Zaprojektowana centrala nie jest już produkowana i producenci nie posiadają tak małych kompaktowych central wentylacyjnych. Czy dopuszcza się centralę wentylacyjną z chłodnicą wraz z osobnym agregatem który zostałby posadowiony na zewnątrz?	Dopuszcza się zastosowanie centrali zewnętrznej innej niż w projekcie.- istnieje też możliwość lokalizacji centrali na strychu nad pom. porządkowym.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający udzielił wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z up. WÓJTA  
  
Agnieszka Wolańska  
Zastępca Wójta