

Piekary Śląskie, 18.04.2024 r.

PN/15/TS/EZ/2024

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa materiałów związanych z eksploatacją sieci wod.-kan. dla MPWiK
w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.” (ID 911780)**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawców.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 3:

„Powołując się na SIWZ i zapis w nim zawarty: grupa kształtek wtryskowych, elektrooporowych oraz adaptory w ramach jednego producenta – prosimy o usunięcie z zestawienia Trójnik siodłowy elektrooporowy PE z nawiertką 90/50 (poz.127 w formularzu w Części III Zamówienia) lub prosimy o informację zwrotną czy dla tej pozycji dopuszczają Państwo zastosowanie Trójnika siodłowego DN 90/63 wraz z połączeniem jako komplet z redukcją elektrooporową Dn 63/50 ?”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie w poz. 127 Formularza cenowego trójnika siodłowego elektrooporowego DN 90/63 z redukcją elektrooporową DN 63/50.

Z poważaniem

PROKURENT

mgr Jadwiga Wielgus

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa

2. a/a

Magdalena Mulszanowska
SPECJALISTA
dz. Zamówień Publicznych

Magdalena Mulszanowska
mgr Magdalena Mulszanowska