



**KEGW**

WEU.461.1.1179.2022

WPŁYNĘŁO

2022-10-10

Kraków, 5 października 2022r.

Rafał Matusik BPD  
Ul. Łagiewnicka 39  
30-417 Kraków

**Dotyczy: WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA ODWODNIENIA MIEJSC PARKINGOWYCH  
W OS. NA SKARPIE W REJONIE BUDYNKU NR 12 W KRAKOWIE.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że odwodnienie miejsc parkingowych można wykonać powierzchniowo do istniejących studzienek wodościekowych. W celu ograniczenia uszczelnienia zlewni należy zastosować dla parkingu nawierzchnię przepuszczalną – tj. np. geokraty, ekokostka, płyty betonowe ażurowe. Odwodnienie projektowanego chodnika powierzchniowo na przyległy teren zielony. Odwodnienie przedstawić w projekcie branży drogowej.

Otrzymują:

1 x Adresat (bez załączników)

1 x aa (WEU)

z up. DYREKTORA  
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna  
*Bartosz Paszkowski*