

Data wpl. 19-03-2018

Toruń, 13 marca 2018 r.

WZ.5595.94.2018

Ilość zał. ... 1 ...

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169, 60); § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego mgra inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Tomasza Płaczkowskiego, nadesłanej przy piśmie Pana Pawła Wojtylaka – Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 16 lutego 2018r.), w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej tj. lokalizacji hydrantu wewnętrznego na I piętrze w klatce schodowej K1 budynku,

postanawiam

w y r a z i ć z g o d ę na lokalizację jednego hydrantu wewnętrznego 25 z węzłem półsztywnym na I piętrze w klatce schodowej K1 budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy, co stanowi niespełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

pod warunkiem: zainstalowania na wszystkich kondygnacjach budynku hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem półsztywnym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisie.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719); w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej stosowanie rozwiązań zamiennych niepogarszających warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu przy innym rozwiązaniu niż wymagane w stosunku do przeciwpożarowej instalacji wodociągowej.

Zgodnie z przepisami wymagane jest wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne 25 z węzłem półsztywnym. Hydranty powinny być wykonane na każdej kondygnacji, przy drogach komunikacji ogólnej.

Niespełnianie wymagań dla rozpatrywanego obiektu dotyczy lokalizacji na I piętrze w klatce schodowej K1 budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy hydrantu wewnętrznych 25 z węzłem pólshczywnym. Pozostałe hydranty wewnętrzne 25 z węzłem pólshczywnym zlokalizowane są w miejscach spełniających wymagane przepisy.

W ocenie tutejszego organu w analizowanym przypadku, kiedy po realizacji zabezpieczeń zostaną poprawione jego parametry pożarowe można uznać zaproponowane rozwiązania za możliwe do zaakceptowania, niepowodujące gorszych warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Bowiern takie rozwiązania wraz z uzgodnionymi zabezpieczeniami, w tym instalacją sygnalizacji pożarowej przyczynią się do możliwości podjęcia działań w pierwszej fazie rozwoju pożaru i ugaszenia go w zarodku.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową jako odrębna, lecz uwzględniona została przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nr WZ.5595.93.2018, z dnia 13 marca 2018 roku.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 k.p.a.). Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 k.p.a.).



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
mł. brygadier Jacek Kaczmarek

Otrzymują:

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8
85-015 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomości:

1. Tomasz Płaczkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy