



Włodawa, 14 czerwca 2023 r.

Adresaci:

Wszyscy zainteresowani – informacja zamieszczana na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_wlodawa

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania: „Modernizacja źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w MPGK Włodawa”
(ID 758711). Nr sprawy: ZP/PN-1/2023/S.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wniosek nr 19 z dnia 13.06.2023 r.

Pytanie 69.

Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza zlokalizowanie magazynu dobowego biomasy w miejscu obecnego placu składowania żużla? Rozwiązanie takie pozwoli skrócić podajnik i obniżyć koszty inwestycji.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza. Przy możliwości dalszego składowania ok. 800 Mg żużla z zachowaniem jego transportu taśmowego z pozostałych kotłów.

Pytanie 70.

Czy Inwestor wymaga przebudowy układu nawęglania kotłów węglowych jeżeli Wykonawca nie przewiduje ingerencji w ww. układ. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymaganego zakresu przebudowy.

Odpowiedź: Tak, wymaga. Przebudowa polega na skróceniu istniejącego taśmociągu nawęglania i jego ponownym zaprogramowaniu dla prawidłowego pomiaru ważenia.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

.....
(Kierownik Zamawiającego)