KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K1**

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K2**

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K3**

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K4**

KLATKA SCHODOWA ewakuacyjna **K5**

KLATKA SCHODOWA **K6**

bieg 115 cm
spocznik 114 cm
wys. stopnia 15-16 cm

bieg 115-118 cm
spocznik 105-136
75 cm na II piętrze
wys. stopnia 15-16 cm

KLATKA SCHODOWA
bieg - 186 cm
spocznik - 188 cm
wys. stopnia - 15- 16 cm

strefa pożarowa archiwum 49 m2

strefa pożarowa archiwum 282 m2

W2 W4 W5 W6 W8

C.O. 1 C.O. 2 C.O. 3 C.O. 4

HDGs 2x2,5mm² do przycisku PWP

HDGs 5x10mm²

UPS 20kVA

4x HDGs 5x6mm²
HDGs 2x1mm²

PWP UPS

DOPROWADZIĆ ŚCIANĘ DO PARAMETRU rei 120 - SPRAWDZIĆ Z CZEGO JEST ZROBIONA

OKŁADZINA Z PŁYTY PALNEJ DO USUNIĘCIA, WYKONAĆ ŚCIANĘ DZIAŁOWĄ PALNOŚCI EI 120

PODWIESIENIE ŚCIANY DO EI120

DRZWI PRZESUWNE DO USUNIĘCIA

BRAMA GARAŻOWA

Zawór gazu

h= 1,9 m

L=20 m

ZADASZENIE

STYROPIAN DO USUNIĘCIA
WYMAGANE OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ

strefa A2
strefa STP 1
strefa A1
strefa STP4
strefa STP5
strefa A
strefa B
strefa C
strefa D
strefa E

RZUT NISKIEGO PARTERU
skala 1:100

- ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (R)EI 60
- ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- OZNACZENIA KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY JEDNYM KIERUNKU
- DOJŚCIE EWAKUACYJNE PRZY DWÓCH KIERUNKACH
- (1) LICZBA OSÓB W POMIESZCZENIU
- BO ELEMENT BEZ WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ)
- Sm DRZWI DYMOSZCZELNE
- ISTNIEJĄCY WYMIAR OTWORU
- LINIA PRZERYWANA- elementy do usunięcia
- LINIA CZERWONA - elementy projektowane
- sufity podwieszane do wymiany
- hydrant istniejący H25- likwidowany
- hydrant istniejący H25- bez zmian
- hydrant istniejący H25- projektowany z wężem półsztywnym 30m
- H52 hydrant istniejący H52- projektowany z wężem płaskoskładanym 20m
- sprawdzenie zasięgu węża hydrantowego

INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce	WDI OBSŁUGA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL.PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 758-233-22-86 REGON: 142676434
OBIEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY przy ul. gen. Emila Augusta Fierdoła "Nila" nr 15 07-410 Ostrołęka	AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Marek Mielnicki UAN-V/ 7210/502/85
ADRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Patyra 62/90/OS
STADIUM: PB	DATA: 07.09.2021
BRANŻA:	SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU: NISKI PARTER - Plan zasilania central oddymiania i przycisków PWP	RYS. NR: E

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. w Dz U Ustęp 1994 poz.83
WYDAWAĆ W CAŁ NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !