



WPLYNEŁO

ITT.6240.177.2022

2022 -06- 08

Kraków, dnia 02.06.2022r.

**Na adres: Biuro Projektów Drogowych „BPD”  
Pan Rafał Matusik  
ul. Łagiewnicka 39  
30-417 Kraków**

### OPINIA TECHNICZNA

**Dot.: planowana budowa parkingu.**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy stacji Trafo, ul. Wacława Króla 18 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia” - (działka nr 172/29 obr. 8 j.ew. Nowa Huta) w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji (oraz w bezpośrednim sąsiedztwie) znajdują się następujące urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:
  - sieć wodociągowa DN 80mm biegnąca w ul. Wacława Króla przecinając poprzecznie wjazd w projektowane miejsca postojowe przy stacji Trafo,
  - sieć kanalizacji ogólnospławnej Ø 300mm biegnąca przez zieleniec po południowej stronie planowanego parkingu,
  - sieć kanalizacji ogólnospławnej Ø 300mm znajdująca się w ul. Wacława Króla na wysokości planowanych miejsc postojowych.
2. Lokalizację i parametry istniejących urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci, przyłącza) będących w posiadaniu WMK S.A. znajdujących się na trasie przedmiotowej inwestycji Inwestor/Pelnomocnik winien potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów WMK S.A.
3. W ramach planowanej budowy chodnika należy:
  - a) Geometrię projektowanego wjazdu na teren miejsc postojowych od strony ul. Wacława Króla należy dostosować do przebiegu sieci wodociągowej DN 80mm (poprzeczne przejście), tak aby zachowana została obowiązująca odległość wodociągu od krawężnika min. 0,5m,
  - b) Nad istniejącą siecią wodociągową rozdzielczą zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m,
  - c) Prace w obrębie urządzeń wodociągowych prowadzić pod kontrolą przedstawiciela Zakładu Sieci Wodociągowej WMK S.A. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić WMK S.A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

✓

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

4. W związku ze wspomnianą we wniosku planowaną budową oświetlenia omawianego parkingu (na załączonej mapie brak rozwiązań w przedmiotowym zakresie tj.: lokalizacji słupów, trasy kabla oświetleniowego) informujemy, że wymagana odległość (w świetle) słupa elektroenergetycznego od sieci wodociągowej o średnicy do DN 300mm winna wynosić min. 1,5m, natomiast kabla elektroenergetycznego n/n od sieci wodociągowej jw. min. 0,8m.
5. W rozpatrywanym terenie obowiązuje system kanalizacji ogólnospławnej (układ centralny).
6. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych trzech miejsc postojowych na wysokości stacji Trafo (działka nr 172/29) można przewidzieć do sieci kanalizacji ogólnospławnej Ø 300mm wymienionej w punkcie 1 niniejszego pisma.
7. Informujemy, że wpusty uliczne stanowią urządzenia drogowe, nie stanowiące własności i nie będące w eksploatacji WMK S.A. Obowiązująca odległość wpustów ulicznych od urządzeń i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. winna wynosić min. 0,5 m.
8. Uzgodnienie dotyczące przyjęcia wód opadowych pochodzących z odwodnienia zostanie wydane przez WMK S.A. po przedstawieniu stosowanej dokumentacji projektowej.
9. Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> (poniedziałek) oraz 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> (wtorek – piątek).
10. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opracowaniem „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl).
11. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
12. Przesłany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz mapy w załączeniu zwracamy.

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

**Otrzymują:**

- X 1. Adresat x2 + 1 egz. mapy, inf. dot. przetwarzania danych osobowych
2. ITT aa (O/19763/2022)
3. ISW w/m

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
  
Kazimierz Rospond

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Dziob.