



Kraków, dnia 2022-06-02

WPLYNEŁO

2022-06-08

Rafał Matusik BPD
Ul. Łagiewnicka 39
30-417 Kraków

Dotyczy: WNIOSKU O WYDANIE AUDYTU ROWEROWEGO DLA BUDOWY PARKINGU PRZY UL. WACŁAWA KRÓLA W RAMACH ZADANIA PN.: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA BUDOWY PARKINGU PRZY STACJI TRAFU, UL. WACŁAWA KRÓLA 18, WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA”.

W nawiązaniu do pisma z dnia 24 maja 2022 r., (data wpływu do ZTP), w sprawie wydania audytu rowerowego dla projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy stacji Trafo, ul. Wacława Króla 18, wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie informuje, że z uwagi na zakres inwestycji, nie ma potrzeby opiniowania przedstawionej dokumentacji na posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu. W ramach opinii jednostki ZTP wnosi o przyjęcie poniższych uwag:

- Należy zapewnić:
 - widoczność w punktach kolizji dla wszystkich uczestników ruchu,
 - opaskę o szerokości min. 0.5 m przy skrajnych miejscach postojowych w celu umożliwienia wsiadania i wysiadania pasażerów,
 - spójność rozwiązań projektowych na połączeniu istniejącej i projektowanej infrastruktury w szczególności w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego,
 - prawidłowe odwodnienie i oświetlenie obszaru objętego zakresem opracowania,
 - usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Z up. DYREKTORA ZTP

Małgorzata Jedynak
Małgorzata Jedynak
Kierownik Działu
Mobilności Aktywnej

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Sprawę prowadzi Anna Pyk – Wolak, awolak@ztp.krakow.pl, tel. 012-616-8671.

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany w lewym górnym rogu pierwszej strony.