

Numer referencyjny: **ZZP.260.1.2.2024**Lublin, dnia ~~20.02~~ 2024r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomostów przy basenach zewnętrznych na terenie ośrodka rekreacyjnego "Słoneczny Wrotków", ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00178337/01; z dnia 15.02.2024 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym Specyfikacji Warunków Zamówienia, powołując się na art. 284 ust. 6 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zamieszczając poniżej treść zapytania, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE Nr 1

Znaczna część prac będzie powodowała zapylenie (szlifowanie drewna, cięcie, czyszczenie, mycie). W związku z bezpośrednim sąsiedztwem basenów, ich czyszczeniem i napełnianiem wodą, proszę o określenie do jakiego okresu czasu będzie można wykonywać prace o charakterze brudnym?

ODPOWIEDŹ

Roboty remontowe pomostów o charakterze "brudnym" (cięcie, szlifowanie drewna, czyszczenie, mycie) na terenie ośrodka "Słoneczny Wrotków" można wykonywać do 10.05.2024 r.

PYTANIE Nr 2

Proszę o określenie minimalnej grubości ścianki przekroju deski kompozytowej przeznaczonej na pomosty.

ODPOWIEDŹ

Minimalna grubość ścianki (pionowej i poziomej) przekroju deski kompozytowej w najcieńszym miejscu nie może być mniejsza niż 4 mm.

PYTANIE Nr 3

Proszę o podanie przybliżonego koloru deski kompozytowej.

ODPOWIEDŹ

Kolor deski kompozytowej w kolorze brązowym. Dokładny odcień do ustalenia na etapie wykonywania robót.

PREZES ZARZĄDU

Marek Szpuz Vel Szpos