



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kłodzka Wstęga Sudetów

Lokalna Grupa Działania



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Radków, 25.01.2024 r.

TiZP.271.3.2024

### uczestnicy postępowania

*dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zielone patio – zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej”*

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1 Wykonawcy.**

Jaki sposób transportu na miejsce montażu materiałów budowlanych jest preferowany przez Zamawiającego?

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający zaleca aby transport dopasować do istniejących przeszkód. Dojazd pod budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolny jest możliwy nawet dla samochodów ciężarowych, natomiast patio znajduje się wewnątrz budynku. Możliwy jest jedynie przejazd przez korytarz szkolny. W budynku, przy wejściu do patio znajdują się drzwi, przy czym najmniejsze mają wymiar 196 cm \* 202 cm, oraz 187 \* 208 cm.

#### **Pytanie 2 Wykonawcy.**

Czy kostka granitowa może być wykonana na podbudowie bez użycia cementu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zgodnie ze schematem konstrukcji nawierzchni z kostki brukowej znajdującym się w opisie do projektu zagospodarowania, podbudowa powinna być wykonana z piasku z cementem lub kruszyw zagęszczanych mechanicznie.

#### **Pytanie 3 Wykonawcy.**

Prosimy o potwierdzenie, że pielęgnacja wykonanych nasadzeń jest poza zakresem zamówienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający potwierdza, że pielęgnacja wykonanych nasadzeń jest poza zakresem zamówienia.

#### **Pytanie 4 Wykonawcy.**

Czy zamawiający zaakceptuje dostawę mebli (ławki, stoliki, kosze) równoważnych o zbliżonych wymiarach do przedstawionych w projekcie?

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający zaakceptuje dostawę równoważnych mebli.

#### **Pytanie 5 Wykonawcy.**

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie drewna olchowego lub modrzewiowego lub jesionowego do wykonania mebli?

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna olchowego lub modrzewiowego lub jesionowego.

#### **Pytanie 6 Wykonawcy.**

Czy zbiornik na deszczówkę ma być wykonany z polipropylenu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego.**

Zamawiający zaleca aby zbiornik na deszczówkę wykonany był z polietylenu lub materiału o podobnych właściwościach.



**Kłodzka Wstęga Sudetów**

Lokalna Grupa Działania



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Europa inwestująca w obszary wiejskie

**Pytanie 7 Wykonawcy.**

Czy posadzenie warzyw i ziół jest poza zakresem zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Tak, posadzenie warzyw i ziół jest poza zakresem zamówienia.

***Burmistrz Miasta i Gminy Radków***

***/ - / Jan Bednarczyk***