

Psary, dnia 20.06.2024 r.

Zamawiający:  
**Gmina Psary**  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary  
Adres do korespondencji:  
Urząd Gminy w Psarach  
ul. Malinowicka 4  
42-512 Psary

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ul. 1 Maja, ul. Podwale, Sportowej i Belnej w Strzyżowicach w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej na potrzeby Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Gminie Psary – etap III – Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego”.

**I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.**

**Pytania nr 1 - 4.**

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schematy oraz parametry zaworów odpowietrzających, które należy zabudować w studniach betonowych dn 1000.
2. Zgodnie z przedmiarem robót w ramach zadania należy wykonać 780,90 mb kanału dn 50 i 1475,30 mb dn 40. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w rozdziale III SWZ wskazuje natomiast na 673,00 mb sieci dn 50 i 1318,65 mb sieci dn 40. Prosimy o wskazanie ilości, którą należy przyjąć do wyceny.
3. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ „Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej uzbrojona zostanie w armaturę odcinającą w postaci zasuw nożowych kolnierzowych żeliwnych.” Prosimy o podanie ilości, średnic oraz miejsc montażu zasuw jakie należy zabudować w ramach zadania.
4. Czy informacja zamieszczona dnia 07.06.2024 dotycząca zmiany średnicy i rodzaju zasuw dotyczy zasuw, które należy zabudować na przyłączach? Czy należy zatem rozumieć, że wszystkie zasuwy na przyłączach mają mieć średnicę dn 50, a nie tak jak w projekcie i opisie przedmiotu zamówienia dn 32?

**Odpowiedź 1- 4:**

1. Zamawiający w załączeniu przedkłada rysunek studni z zaworem napowietrzająco odpowietrzającym – załącznik nr 1.
2. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć długości podane w przedmiarze robót zamieszczonym w odpowiedziach na pytania w dniu 7.06.2024 r.
3. Zamawiający informuje, że ilości i średnice zasuw zostały podane w przedmiarze robót, montaż zasuw należy wykonać zgodnie z planami zagospodarowania terenu i profilami załączonymi do postępowania.

4. Zamawiający informuje, że średnice zasuw i ich ilości podane zostały w przedmiarze robót zamieszczonym w odpowiedziach na pytania w dniu 7.06.2024 r. Dotychczasowe zasuw DN 32 należy zamienić na DN 50.

Odpowiedzi na pytania (wyjaśnienia) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.

**Odpowiedź na pytania (wyjaśnienia) są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Mirella Barańska - Sorn

Sekretarz Gminy

.....

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Rysunek studni z zaworem napowietrzająco odpowietrzającym.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/929571>

2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: [arkadiuszmaraszek@psary.pl](mailto:arkadiuszmaraszek@psary.pl)