

Dywity, 30.03.2023r.

Nasz znak: ZP.271.4.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **”Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna – Zadanie nr 2 Gmina Dywity”**

Zamawiający, Gmina Dywity, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 ze zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza montaż wiat przystankowych na prefabrykowanych stopach betonowych o wymiarach 30x30x 55cm? Wg Obliczeń wytrzymałościowych są one jak najbardziej wystarczające .

Proszę o udzielnie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż dopuszcza do montażu prefabrykowane stopy betonowe o wymiarach 30x30x55cm.

Z.UP. WÓJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETARZ GMINY