

WSZYSCY WYKONAWCY

2023-85350



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację budynku komunalnego - wymiana stolarki okiennej w Poznaniu.”

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Aby uzyskać parametr właściwości akustycznych okien na poziomie 40 dB (który jest znacznie wyższy od standardowej akustyki okien na poziomie 30-33 dB), konieczne będzie zastosowanie szklenia o wysokiej grubości. Spowoduje to zarówno wzrost ciężaru okien jak i ich ceny. Prosimy o analizę parametrów stolarki okiennej oraz o informację, czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie parametru izolacyjności akustycznej okien do standardowego poziomu wynoszącego 30 - 33 dB.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż okien zewnętrznych charakteryzujących się współczynnikiem R_w dla:

- okien montowanych od strony ul. Kolejowej na poziomie R_w **33 dB**
- okien montowanych od strony dziedzińca na poziomie R_w **28-30 dB**

Niniejsza odpowiedź zamawiającego staje się integralną częścią SWZ.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.