

**Informacja dotycząca zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  
(dalej: SWZ) oraz odpowiedzi udzielonych na pytania**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.:

**„Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Goślińskiej w m. Rakownia wraz z odwodnieniem i doświetleniem oraz budową bezpiecznych przejść dla pieszych”**

W związku z pisemnym wnioskiem Wykonawcy, złożonym w dniu 31 października br. na Platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/821287>, o wyjaśnienie treści SWZ, w powołanym postępowaniu, niniejszym działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Murowana Goślina – na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień na poniższe pytanie:

**Pytanie 1.:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie, dotyczy ono pozycji kosztorysowych dla kanalizacji deszczowej. - Z uwagi na zapisy punktu XV. 2. c) SWZ proszę o wyjaśnienie, do jakich elementów przedmiotu zadania odnoszą się pozycje kosztorysowe nr 50, 51, 52 (kosztorys 01\_KO\_RAKOWANIA\_DR,S,K02.10.23)? Według opisu tych pozycji, należy wycenić wykonanie przewiertów o średnicy 200mm i 315mm (łącznie 39,5m). W projekcie, na planach sytuacyjnych oraz profilach KD, nie wskazano odcinków kanalizacji deszczowej do wykonania przewiertem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że:

- **poz. 50** dotyczy wykonania przykanalika pod istniejącą jezdnią od wpustu WP 9 do studni D-1.1,
- **poz. 51** dotyczy wykonania odcinka sieci pod istniejącą jezdnią pomiędzy studniami D-3.10 oraz D-3.9,
- **poz. 52** dotyczy wykonania odcinka sieci pod istniejącą jezdnią pomiędzy studniami D-3.11 oraz D-3.10.

Przedmiotowe należy uwzględnić w cenie oferty.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, zgodnie z art. 284 ust. 6 powołanej ustawy, zostaje udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Platformie zakupowej, pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/821287>. Wyjaśnienie jest wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców od chwili zamieszczenia na Platformie zakupowej.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA