

Pruszków, dn.07.04.2020 r.  
L. dz./ RM/RSz/3120/1668/2020

Gmina Miasto Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków

#### WARUNKI Nr 16/2020 USUNIĘCIA KOLIZJI

Odpowiadając na wniosek z dnia 20-03-2020 r., określa się następujące warunki przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urządzeń elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną rozbudową budynku przedszkola.

1. Miejsce występującej kolizji: Pruszków ul. Hubala 2 dz. 257/1.

2. Urządzenia wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością Spółki: linie kablowe niskiego napięcia typu 3x(YAKY 4x120 mm<sup>2</sup>) (linie kablowe niskiego napięcia typu 3x(YAKY 4x120 mm<sup>2</sup>) usytuowane na działce 257/1 przy ulicy Hubala zasilane ze stacji transformatorowych 01-1047 Pruszków Parkowa 6, 01-1082 Pruszków Parkowa 5)

Stan techniczny przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w punkcie 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń.

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji należy:

a) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji, stosując „Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie: linie kablowe niskiego napięcia typu 3x(YAKY 4x120 mm<sup>2</sup>) przebudować w nowe miejsce nie powodujące kolizji:

- Kolidujące odcinki linii kablowej przebudować w nowe miejsce nie powodujące kolizji i zastosować kabel typu YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup>.
- Sieć pracuje w systemie TT.

b) wykonać projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą budowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych, a także przewidywać konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

c) uzgodnić dokumentację projektową w Wydziale Majątku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Pruszków w zakresie przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,

d) uzyskać pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),

e) uzyskać zgody właścicieli gruntów, na których zostaną usytuowane urządzenia energetyczne, sporządzone w formie umów, gdy w wyniku usunięcia kolizji przenoszone/ odtworzone urządzenia zostaną umieszczone na nieruchomości, której właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nie jest Inwestor. Wymagane jest, by załącznikiem do umowy cywilno-prawnej – zgody zawartej z właścicielem działki było uwidocznione usytuowanie urządzeń na działce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) Pozyskać tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane zostaną przebudowane/przenoszone/odtworzone urządzenia w postaci:

i. nieodpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o treści wskazanej w umowie usunięcia kolizji. Integralną częścią aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu będzie załącznik graficzny określający położenie urządzeń na nieruchomości objętej służebnością przesyłu, przy czym akt notarialny zawierający

oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Spółki służebności przesyłu zostanie sporządzony przed demontażem urządzeń”.

- g) Tytuł prawny, o którym mowa w lit. f) winien zostać dostarczony Spółce (łącznie z wpisem w stosownych księgach wieczystych dla przypadków, dla których to możliwe) przed dokonaniem demontażu urządzeń
- h) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
- i) przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- j) zdemontować urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- k) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń związanych z usunięciem kolizji,
5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i dostarczone urządzenia elektroenergetyczne.
6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt 8 i 9 poniżej zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszych Warunków.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji zgodnie z załącznikiem do niniejszych Warunków jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz przyjmuje do wiadomości, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz przyjmuje do wiadomości, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarta będzie informacja, iż w związku z powyższym usunięciem kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania. *Przedt. do 30.06.2023 r.*
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.

**Niniejsze Warunki Usunięcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiędzy Stronami.**

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Warszawa  
Rejon Energetyczny Pruszków  
Dyrektor Rejonu Energetycznego  
Wojciech Wojtkowski

k/o  
RM




DEKRETACJA

Do: WRI

Data:

Uwagi:



Pruszków, dn. 01.04.2022 r.  
L. dz./ RM/RSz/4740/1990/2022

Gmina Miasto Pruszków  
ul. Kraszewskiego 14/16  
05-800 Pruszków

P.U. Kowalewski  
11.04.2022  
A. Heusdorff  
0804 2022

dotyczy: pisma WRI.7011.1.3.2020.UK z dnia 21.03.2022 r., przedłużenia warunków nr 16/2018  
usunięcia kolizji z dnia 07.04.2018 r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie przedłużenia ważności technicznych warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej nN kolidującej z projektowaną rozbudową budynku przedszkola przy ulicy Hubala 2 w Pruszkowie, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Pruszków przedłuża do dnia 31.06.2023 r. ważność technicznych warunków 16/2018 usunięcia kolizji z dnia 07.04.2018 r.

Równocześnie informujemy, iż postanowieniem z dnia 31.08.2010r. Sąd Rejonowy w Lublinie zarejestrował połączenie spółki PGE Dystrybucja S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami:

1. PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., z siedzibą w Zamościu (Spółka Przejmowana)
2. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (Spółka Przejmowana)
3. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie (Spółka Przejmowana)
4. PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)
5. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A., z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana)
6. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana)
7. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)
8. PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej (Spółka Przejmowana)

Połączenie w/w spółek dystrybucji energii elektrycznej odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostały wydane akcjonariuszom/udziałowcom Spółek Przejmowanych. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostały rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji.

Ponadto zawiadamiamy, że Spółka Przejmująca na podstawie art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła z dniem rejestracji połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych na zasadzie sukcesji uniwersalnej.

Wszelkie prawa, uprawnienia i obowiązki wynikające z obowiązujących umów, zawartych przez spółkę PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. będą realizowane przez powstały na jej majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

k/o  
RM

