



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 94 481 400,00 z

Świnoujście, 26.09.2019r.

EA/PW/NI/1378/415/2019/RK

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4, 72-600 Świnoujście, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000139551, o kapitale zakładowym w kwocie 94.481.400,00 zł.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr 54/2019/RK pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Chrobrego od ul. Sienkiewicza do przepompowni P-1 w Świnoujściu”

Rozwinięcie odpowiedzi do pisma EA/PW/NI/1374/414/2019/RK:

1. Prosimy o podanie natężenia przepływu ścieków w celu doboru odpowiedniej średnicy rury do by-passu oraz doboru odpowiedniej wydajności pomp.

Odpowiedź:

Średni dobowy przepływ ścieków w ul. Chrobrego do przepompowni P1 w m3/d.

Lipiec 2019

Opis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1 - Przepływ	138.29	151.37	138.79	138.57	142.61	142.14	136.85	144.20	149.18	151.53	150.50	146.46	155.00	153.26	153.58	158.34
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	167.99	163.50	160.44	164.11	157.08	160.70	167.60	171.96	171.34	171.03	169.47	162.00	165.37	163.12	163.85	

Sierpień 2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	165.48	160.70	161.59	185.07	158.47	164.69	189.31	174.64	177.97	166.29	161.19	163.71	157.51	161.17	158.70	170.34
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	162.46	154.93	150.85	149.61	149.13	153.17	156.33	157.53	149.76	149.37	150.30	148.68	143.45	144.30	143.62	

Zamawiający informuje, iż w dniu 26.09.2019r. wpłynęło od jednego z Wykonawców pytanie o następującej treści:

2. Zgodnie z projektem budowlanym pkt 1.6.5 Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z uzyskaną opinią z narady koordynacyjnej (...) oraz zgodnie z WTWIO pkt 5.11.3 umocnienie i ochrona wykopów tam gdzie jest to niezbędne wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050:1999) i sztuka budowlaną (...).

Natomiast w załączonej opinii geotechnicznej znajduje się informacje, pkt VI pkt.3 ściany wykopów należy zabezpieczyć ściankami szczelnymi oraz w pkt VII pkt 2 sieci należy układać odcinkami w wykopie wąsko przestrzennym pod osłoną ścian



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego

94 481 400,00 z

szczelnych z rozporami, a na odcinkach płytkiego zalegania przy obniżonym zwierciadle wody lub wykonać metoda przewiertu sterowanego. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania obustronnego zabicia ścianki szczelnej wzdłuż wykopów na całym odcinku czy dopuszcza zastosowanie zmechanizowanej obudowy wykopów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zmechanizowanej obudowy wykopów. Sposób zabezpieczenia wykopów stanowi ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy.

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

mgr inż. Radosław Wrzeszcz