

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Remont przenośników żużlu w oczyszczalni Ścieków Pomorzany**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie 1:

Proszę o podanie wymaganych grubości blach korpusów.

Odpowiedź:

Korpusy (koryta przenośników) należy wykonać ze stali Hardox400 o minimalnej grubości 8 mm.

Pytanie 2:

Proszę o podanie wymaganych grubości blach pokryw.

Odpowiedź:

Pokrywy należy wykonać ze stali czarnej o grubości 5 mm.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy na el. z przedmiotu przetargu można przyjąć gatunek stali S235?

Odpowiedź:

Stal konstrukcyjna S235 może być wykorzystana tylko do wykonania pokryw i ścian szczytowych (z węzłami łożyskowymi).

Pytanie 4:

Czy jako wykończenie powierzchni el. z przedmiotu przetargu wystarczy farba podkładowa?

Odpowiedź:

Wykończenie powierzchni farbą podkładową i oraz nawierzchniową (klasy Temadur 90 prod. Tikkurila) w kolorze czarnym.