

## SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla najdłuższych możliwych pętli zwarciovych

$$k \cdot I_b \cdot z < U_f$$

- z - impedancja pętli zwarciovwej  
k - współczynnik zadziałania zabezpieczenia w czasie 5s  
I<sub>b</sub> - znamionowy prąd zabezpieczenia  
U<sub>f</sub> - wartość napięcia fazowego

