

Oświetlenie placu zabaw w m. Dopiewiec, dz. 564/1, gm. Dopiewo

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ OŚWIE TL ENIOWEJ

Lp.	Skąd - dokąd	Długość trasy kabla YAKY 4x25 mm ²	Długość kabla YAKY 4x25 mm ²	Wykop mechaniczny	Folia kablowa niebieska	Opaska kablowa	Przekop SRS110	Ochrona kabla DVK75	Słup oświetleniowy 3m SAL-3/B60 (z rur ze stopu aluminium, anodowany, kolor naturalny C0)	Prefabrykowany fundament B-50	Elementy złączne M14 z kapturkami czarnymi (B50)	Oprawa parkowa LED (220-230V, IP 65, II Klasa ochronności, ϕ60)	Oprawa parkowa LED (220-230V, IP 65, ϕ60)	Źródło światła 30W E27	Złącze słupowe TB-1	Złącze słupowe TB-2	Przewód YDY-żo 3x 2,5mm ²	Wkładka topikowa D01gL-4A/E14 400V	Bednarka ocynkowan Fe/Zn 25x4	Pręt stalowy pomiedziowany GALMAR f14,2, dł. 1,5	Złączka	Uchwyt krzyżowy	Grot	Głowica
1		m	m	m	m	szt.	m	m	m	szt.	kpl	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	m	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
	OBWÓD OŚWIE TL ENIOWY																							
1	istn. słup ośw. 1/0							1,5								1								
2	proj. słup ośw. 1/1	12	20	12	12	3		1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	14					
3	proj. słup ośw. 1/2	7	15	4	4	2	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	6					
4	proj. słup ośw. 1/3	16	24	15	15	4	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	17					
5	proj. słup ośw. 1/4	14	22	12	12	3	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	14					
6	proj. słup ośw. 1/5	10	18	7	7	2	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	9					
7	proj. słup ośw. 1/6	9	17	9	9	2	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	11					
8	proj. słup ośw. 1/7	11	19	8	8	3	2	1,5	1	1	1	1		1	1		3,5	1	10	6	5	1	1	1
9	Razem	79	135	67	67	19	12	12	7	7	7	7	0	7	7	1	25	7	81	6	5	1	1	1

Kabel YAKY4x25mm² - 135m