



UWAGA:

- czerpnia powietrza od strony północnej
- izolacja kanałów wełną mineralną z płaszczem alum. o gr. min. 50 mm

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie.
Kępno ul. Sienkiewicza 21.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	02.2016	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys.	S10	Nr str.	branża sanitarna	
skala 1:25	Szczegół "A" czerpni i wyrzutni w kopule nad sala gimnastyczną.			