

Poznań, dnia 25 kwietnia 2023 r.

AZ/69/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ „3” – DA/V/2023 – aktualizacja odpowiedzi 14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Budowa obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej z towarzyszącą funkcją gastronomiczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu dziedzica przed Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu”.

Zamawiający działając na podstawie **art. 284 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185), informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

PYTANIE 14:

W projekcie zaprojektowano ułożenie odwodnienia liniowego po łuku. Producent nie przewidział takiej możliwości. Proszę o informacje w jaki sposób Wykonawca ma uszczelnić łączenia poszczególnych elementów. Proszę też o informacje w jaki sposób mają być wykończone kratki zamykające odwodnienia w miejscu łączeń na łukach.

ODPOWIEDŹ 14:

Dodano uzupełnienie odpowiedzi 14:

Zaprojektowane odwodnienie liniowe wokół elementu wodnego (fontanny) po łuku składa się z segmentów odcinków prostych. Szczegóły wg rysunku nr CKZ-PW-2-1-A-2.02. oraz opisu branży Architektura pkt. 4.5. Element wodny (fontanna). Producent/ dostawca elementów powinien sporządzić rysunek złożenia elementów odwodnienia. Koryta w miejscu łączeń winny być precyzyjnie docięte przez producenta rozwiązania. Kratki (ruszty kratowe) powinny zostać dopasowane i wyprodukowane do koryt przez producenta (rozwiązanie indywidualne). Rozwiązanie powinno zostać zaakceptowane przez Projektanta. Wszystkie roboty powinny być sporządzone zgodnie z wytycznymi dostawcy/producenta.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia DA/V/2023, przy czym **pozostałe zapisy SWZ** (w tym termin składania ofert) **pozostają bez zmian**.

DYREKTOR
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Anna Hryniewiecka

.....
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.