

Pleszew, dn. 27.03.2024 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.2.2024

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie”.

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 26-27.03.2024 r. wpłynęły do Zamawiającego kolejne wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosków oraz konieczne wyjaśnienia i zmiany treści SWZ:

Pytanie nr 2

W kosztorysie ofertowym „Remont budynku w zakresie renowacji elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych” w pozycjach 7, 71, 135 i 182 dotyczących „Wypełnienie bruzd zaprawą HeliBond wraz z osadzeniem prętów HeliBar” w normowych nakładach przyjęto zużycie zaprawy Helibond 0,45 m³ na 1 m wypełnienia. Czy inwestor przewiduje nietypowe zastosowanie w/w zaprawy? Czy jest to pomyłka w podanej ilości lub jednostki zaprawy?

Odpowiedź

W poz. 7, 71, 135 i 182 błędnie przyjęto jednostkę miary zaprawy HeliBond: jest 0,45m³/m, powinno być 0,45 l/m.

Wykonawcy zobowiązani są zmienić w swoim kosztorysie ofertowym jednostkę miary w w/w pozycjach.

Pytanie nr 3

Mam pytanie odnośnie iluminacji.

Przedmiar i kosztorys pasują do projektu B. Bączkiewicza (lampy B1, D1, C1).

Wysłaliśmy zapytania o wycenę powyższych lamp do dystrybutorów Philips Polska, którzy dopytywali gdzie te lampy będą wykorzystane.

W odpowiedzi dostaliśmy listę lamp A1-A8, B1, C1, D1 z projektu konserwatorskiego zamiennego.

Proszę więc o informację który projekt iluminacji jest aktualny (w obu są różne lampy, różne rozmieszczone) a najlepiej o aktualną listę lamp.

Ponadto projekt zamienny jest bardzo ogólny i ciężko stwierdzić gdzie które lampy mają być zamontowane.

Odpowiedź

Aktualny i realizowany będzie projekt B. Bączkiewicza. Projekt ten jest zgodny z przedmiarem i kosztorysem, które obejmują pełen zakres montowanych lamp.

Projekt zamienny obejmujący montaż reflektorów na latarniach ulicznych planowany jest do realizacji w kolejnym, późniejszym etapie robót. Został on załączony do SWZ z uwagi na część obejmującą elewację.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek