

Głuchołazy, 03.01.2024r.

ZP.271.1.38.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

Budowa drogi gminnej w Podlesiu

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

W związku z udziałem w postępowaniu pn. Budowa drogi gminnej w Podlesiu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni ze względu na okres urlopowy, przerwę świąteczno- noworoczną i utrudniony kontakt.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert jak w pkt II. pisma.

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie jakie kaskady należy zastosować na kanalizacji? Z profilu nie wynika jakie średnice należy zastosować do budowy kaskad. Czy można wykonać odejścia na kaskady np. z trójników czy z siodeł? Jakie dopuszczane będą maksymalne kąty stosowanych kolan?

Odpowiedź:

Kaskady zewnętrzne stosować w przypadku spadów > 1,5 średnicy przewodu głównego.

Rury spadowe średnicy 0,5 średnicy przewodu głównego.

Dopuszczalne zarówno trójniki jak i przyłącza siodłowe.

Kąty 60-90 st.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie badań geologicznych do projektu.

Zamawiający w załączeniu udostępnia badania geologiczne.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 8 lutego 2024r.”

2) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/867154> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 10 stycznia 2024r. do godziny 09:00.

3) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, w dniu 10 stycznia 2024r. , o godzinie 09:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

4) Do załącznika nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna- dołącza się badania geologiczne.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu

Badania geologiczne.

Zastępca Burmistrza Głuchołaz
/-/ Roman Sambor