

Łobżenica 05.10.2022 r.

„Remont drogi gminnej nr 129003P w Witrogoszcz – Kolonia - Sypniewo”

Pytanie: 1 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni drogi z gruzu betonowo – ceglanego o frakcji 0-63,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z gruzu betonowo-ceglanego frakcji 0/63 na dolną warstwę nawierzchni o grubości maks. 12cm. Górną warstwę nawierzchni o grubości min. 8cm należy wykonać z gruzu frakcji 0/31,5.

Pytanie: 2 Jaką zawartość cegły w gruzie dopuszcza zamawiający? Czy udział cegły może wynosić 20%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu z udziałem cegły do 20%, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań zawartych w SST D.04.04.02.

BURMISTRZ

Piotr Łosoś (1)