

Świnoujście, dn. 06.05.2022r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 DO SWZ

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont nabrzeża MP – 61”.*

Komenda Portu Wojennego Świnoujście na podstawie z art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129) informuje, że dnia 04.05.2022r. wpłynęło następujące pytanie od uczestnika postępowania na „Remont nabrzeża MP 61” prowadzonego w trybie podstawowym o następującej treści:

1. Czy można otrzymać mailowo dokumentację projektową na podstawie której wykonano Przedmiar prac?
2. Czy można mailowo otrzymać zdjęcia z inwentaryzacji podwodnej?
3. Jaki należy przyjąć typ stalowej ścianki szczelnej (symbol Hutniczy/producenta)?

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie dokumentacji projektowej na podstawie której wykonano przedmiar prac.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na mailowe przesłanie zdjęć z inwentaryzacji podwodnej.

Ad. 3

Typ stalowej ścianki szczelnej: Grodzice o W_x min. 1450 cm³/m np. GU-16-400 (stara nazwa G62) lub GU 15-500 (stara nazwa G61).

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do projektu umowy pkt. 8 mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym umówieniu.

KOMENDANT

kmr Tomasz POPIOLEK