

iPRA Biuro Usług Projektowych
Izabela Praskowicz
ul. Kadyiego 8 38-200 Jasło

Na podstawie Uchwały Nr XLII/262/21 z dnia 8 lipca 2021r. Rady Gminy w Skołyszynie, w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skołyszyn, oraz wniosku z dnia 27-10-2022r, data wpływu 15.11.2022r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie określa warunki techniczne dla wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn w ramach zadania: **"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skołyszyn"**.

A. Wnioskodawca:

„ iPRA Biuro Usług Projektowych Izabela Praskowicz, ul. Kadyiego 8 38-200 Jasło”

B. Informacje dotyczące projektowanej inwestycji:

B.1. Lokalizacja: miejscowość Skołyszyn (Rejon lewa strona wzdłuż drogi powiatowej Skołyszyn- Bączal Dolny)

B.2. Charakterystyka techniczna obiektu: 240 mb. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn (Rejon lewa strona wzdłuż drogi powiatowej Skołyszyn- Bączal Dolny)

C. Sieć kanalizacji sanitarnej:

C.1. Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołyszyn (Rejon lewa strona wzdłuż drogi powiatowej Skołyszyn- Bączal Dolny)

C.2. Miejsce włączenia do istniejącej studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej o rzędnych terenu: 263,98 / 262,33 na działce o nr ew.456/5 w Skołyszynie,

C.3. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC 200 i PVC 160 SN8 o wydłużonym kielichu.

D. Wymogi formalne.

D.1. Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej należy realizować zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami.

D.2. Trasa projektowanej sieci i jej opis techniczny wymagają uzgodnienia z tut. Zakładem.

D.3. Stosowane materiały muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

E. Wymagania szczególne:

E.1. Warunki techniczne ważne są dwa lata od daty ich określenia.

Otrzymują:

1., Adresat

2.a/a

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skołyszynie

Krzysztof Kozioł