

Szczecin, 18 lipca 2021 r.



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.5595.162.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) – dalej rozporządzenie, po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Stargardzkiego z siedzibą w Stargardzie z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie technicznej z kwietnia 2021 r., dotyczącej budynku zlokalizowanego przy Parku 3 Maja 2, 73-110 Stargard, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Lizaka oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Piotra Ściegienka,

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- wyposażeniu wszystkich dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 4 lx,
- wyposażeniu auli oraz sali gimnastycznej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN,
- wyposażeniu wszystkich dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne,
- zamknięciu klatek schodowych drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30,
- wyposażeniu pomieszczeń dostępnych z klatki schodowej w dodatkowy sprzęt gaśniczy, zgodnie ze wskazaniem zawartymi w ekspertyzie technicznej,
- przebudowie instalacji elektrycznej na strychu w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej, w tym zastosowaniu wyłącznika

różnicowoprądowego o prądzie upływu 500 mA zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,

- przeprowadzaniu co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji oraz obsługi gaśnic, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej,

jako rozwiązań zamiennych w odniesieniu do następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- wyjścia ewakuacyjne w auli nie spełniają wymogu określonego w § 238 ww. rozporządzenia w zakresie minimalnej odległości między nimi (odległość 1,7 m pomiędzy wyjściami),
- drzwi dwuskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku nie spełniają wymogu określonego w § 240 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości nieblokowanego skrzydła (szerokość skrzydła 0,82 m przy łącznej szerokości drzwi 1,7 m)
- klatki schodowe nie spełniają wymagań określonych w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4 *rozporządzenia* w zakresie wymiarów schodów stałych oraz szerokości stopni,
- przekrycie dachu nie będzie spełniało wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej RE 30, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 216 ust. 1 ww. rozporządzenia (klasa odporności ogniowej przekrycia będzie wynosiła RE 15),
- strop pomiędzy III piętrem a strychem nie będzie spełniał wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej REI 60, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 216 ust. 1 ww. rozporządzenia (klasa odporności ogniowej stropu będzie wynosiła REI 30),

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Ponadto wskazuję, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Marek Popławski

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Ewa Skorut-Nawara, ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice

Do wiadomości:

KP PSP w Stargardzie