

Zagnańsk, dnia 26 maja 2023 roku

PZ.271.1.13.2023.PZZ

Zamawiający:

Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk

Odpowiedzi na zapytania do przetargu pn.:

„Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk”

Pytania z dnia 22.05.2023 r.

1. Zgodnie z SWZ, termin wykonania zamówienia wynosi 15 miesięcy od zawarcia umowy, jednak zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia), termin wykonania zamówienia to 30.09.2024r. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji przetargowej.

Odp. 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do SWZ stanowiącym wzór umowy z wykonawcą:

w § 2 ustęp 2 jest: „ Zakończenie całości robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi do końca września 2024 roku „

a powinno być: „ Zakończenie całości robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nastąpi w ciągu 15 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.,,

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do SWZ stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia:

w Punkcie 13 OPZ jest: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 wrzesień 2024 roku.,,

a powinno być: „Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.,,

2. Proszę o udostępnienie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub Pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dla niniejszego zadania przetargowego.

Odp. 2

Zamawiający udostępni Decyzję o pozwoleniu na budowę

3. Proszę o udostępnienie zaktualizowanych warunków technicznych oraz uzgodnień z Zarządcami sieci.

Odp. 3

Udostępnione pozwolenie na budowę nie straciło swojej ważności, ponieważ Zamawiający wykonał już część zakresu robót przedłużając jednocześnie jego ważność.

4. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiary robót obejmują cały zakres robót do wykonania – Wykonawca zwraca uwagę, iż w przedmiarach branży sanitarnej istnieje przerwa pomiędzy pozycjami przedmiaru – od pozycji 65 d.1.2 do pozycji 221 d.4.

Odp. 4

Zamawiający potwierdza iż przedmiary robót zamieszczone do przetargu obejmują cały zakres robót do wykonania, brak pewnych pozycji przedmiarowych oznacza, że te roboty zostały już wykonane.

5. Proszę o potwierdzenie, że w ramach konstrukcji drogi należy wykonać warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa? Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót należy wykonać warstwę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa, jednak zgodnie z udostępnioną Specyfikacją Techniczną nr D-04.05.01, należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem 2,5-5,0 MPa. Wykonawca prosi o jednoznaczne wskazanie rodzaju stabilizacji.

Odp. 5

Stabilizację należy wykonać zgodnie z projektem.

6. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót, która określa wykonanie pompowni wód opadowych.

Odp. 6

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, w kwestii wykonania pompowni wód opadowych należy kierować się opracowaniem projektowym.

7. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pompownię ścieków sanitarnych, jednak w przedmiarach robót nie wskazano tych prac. Proszę o wyjaśnienie, czy wykonanie pompowni ścieków sanitarnych wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

Odp. 7

Zamawiający informuje, że przepompownia ścieków już została wykonana i nie wchodzi w zakres zamówienia.

8. Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać pompownię ścieków sanitarnych i pompownię wód opadowych. Przedmiary robót nie obejmują jednak branży elektrycznej, czyli robót polegających na budowie zasilania ww. pompowni. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne wskazanie zakresu robót oraz ujednoczenie dokumentacji.

Odp. 8

Zasilanie ze złączem kablowym już zostało wykonane na etapie budowy przepompowni ścieków, natomiast obecnie po stronie Wykonawcy jest wykonanie zasilania o długości kilku metrów do pompowni wód opadowych.

9. Zgodnie z opisem projektu wykonawczego część III pkt. 3.3 Sieć wodociągowa, należy wykonać roboty związane z wykonaniem hydrantu nadziemnego p.poż. fi80 zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej pompowni ścieków sanitarnych w poboczu drogi. Przedmiary robót nie obejmują jednak tych prac. Proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii i ujednoczenie dokumentacji.

Odp. 9

Sieć wodociągowa wraz z hydrantem została już wykonana na etapie budowy pompowni ścieków.

10. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do wykonania przepustów w pasie drogowym z rur żelbetowych o średnicy 50 cm. Zmiana taka zwiększy konkurencyjność ofert oraz spowoduje lepszy dostęp do materiałów podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

Odp. 10

Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów w pasie drogowym z rur żelbetowych o średnicy 50cm.

11. Jaki typ kostki betonowej do wykonania nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów należy uwzględnić podczas przygotowywania oferty cenowej?

Odp. 11

Zamawiający podaje typ kostki betonowej na wykonanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów – „Behaton”.

12. Zgodnie z SWZ, należy dokonać aktualizacji projektu Stałej Organizacji Ruchu – proszę o określenie rodzaju oznakowania poziomego (grubowarstwowe gładkie/ grubowarstwowe

strukturalne), a także proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje oznakowanie aktywne w ramach realizacji ww. robót?

Odp. 12

Rodzaj oznakowania poziomego – „grubowarstwowe strukturalne”. Zamawiający nie przewiduje oznakowania aktywnego.

13. Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr D-08.01.01, krawężniki betonowe powinny posiadać nasiąkliwość poniżej 4%. W związku z bardzo trudną dostępnością materiałów o stawianych wymaganiach, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę wymaganej nasiąkliwości do 5%.

Odp. 13

Zamawiający dopuszcza zmianę zastosowania krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.

14. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów hydraulicznych przepompowni wód deszczowych tj. wydajność pompowni, wysokość podnoszenia oraz tryb pracy pomp, gdyż załączone charakterystyki pracy dobranych pomp, nie definiują dokładnie parametrów pracy przepompowni, a ze względu na konkurencyjność ofert i możliwość dokonania doboru pomp w oparciu o inne komponenty, prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej karty doboru przepompowni.

Odp. 14

Zamawiający wnosi o dobranie urządzeń o odpowiednich parametrach na podstawie zamieszczonych informacji w opracowaniu projektowym.

15. Zgodnie z punktem "1.4. Monitoring pompowni szafę należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu zarządcy sieci kanalizacji deszczowej." Prosimy o wskazanie, kto będzie zarządcą systemu monitoringu oraz określenie systemu do którego ma zostać wpięta przepompownia.

Odp. 15

Zarządcą systemu monitoringu będzie Gmina Zagnańsk

16. Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów hydraulicznych przepompowni ścieków sanitarnych, tj. wydajność pompowni, wysokość podnoszenia oraz tryb pracy pomp, gdyż załączone charakterystyki pracy dobranych pomp, nie definiują dokładnie parametrów pracy przepompowni, a ze względu na konkurencyjność ofert i możliwość dokonania doboru

w oparciu o inne komponenty prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej karty doboru przepompowni.

Odp. 16

Nie dotyczy – przepompownia ścieków sanitarnych już została wykonana.

Pytania z dnia 23.05.2023

1. Dzień dobry Wykonawca (...), zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z poniższymi pytaniami: 1. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dział V – warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: Kierownik robót w branży drogowej, Kierownik robót w branży sanitarnej oraz Kierownik robót w branży elektrycznej. Dodatkowo, zgodnie z działem III - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.12, Wykonawca musi zapewnić Kierownika budowy. Proszę o określenie, czy Kierownik budowy ma jednocześnie pełnić funkcję Kierownik robót w branży drogowej? Jeśli musi to być dodatkowa osoba, proszę o określenie wymagań (uprawnień budowlanych), jakie osoba ta musi posiadać.

Odp. 1

Kierownik budowy może jednocześnie pełnić funkcję kierownika robót w branży drogowej.

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter robót prosimy o potwierdzenie, iż zakres robót budowlanych do wykonania jest zgodny ze SWZ pkt. III ppkt. 2 i dotyczy branży drogowej, branży kanalizacji deszczowej oraz branży gazowej.

Odp. 2

Zakres robót budowlanych uwzględnionych w SWZ jest zgodny z zakresem robót budowlanych do wykonania na tym zadaniu. Pozostały zakres został wykonany przez Zamawiającego wcześniej.

Z-ca Wójta Gminy Zagnańsk

Stanisław Stępień

/podpisano elektronicznie/