



# URZĄD GMINY BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54

www.ugbelchatow.pl

sekretariat@ugbelchatow.pl

Bełchatów, dnia 28.05.2021

Nasz znak: PZ.271.3.2021

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE DO SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275) – dalej ustawy PZP pn.: „**Budowa boiska przy ZSP w Kurnosie Drugim**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### **Pytanie 1:**

Wśród parametrów dla trawy syntetycznej Zamawiający podaje parametr grubości włókna na poziomie min. 60mikronów. Pragniemy zauważyć, że jest to charakterystyczna grubość dla włókna fibrylowanego. Włókna fibrylowane mają grubość w granicach 60-110 mikronów. Natomiast włókna monofilowe mają grubość włókna 120-300mikronów.

W związku z powyższym prosimy o określenie grubości włókna monofilowego na poziomie min. 250mikronów.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że grubość włókna monofilowego trawy syntetycznej powinna wynosić min. 200 mikronów.

### **Pytanie 2:**

Pragniemy zauważyć, że nie ma możliwości, aby linie były wklejone fabrycznie. Podczas realizacji zadania trawa dostarczana jest w rolkach 4m i po połączeniu ich wówczas wklejane są linie.

Zatem wnosimy o modyfikację lub całkowite usunięcie zapisu, że linie mają być wklejone fabrycznie.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że rezygnuje się z wymogu fabrycznego wklejenia linii boiska.

### Pytanie 3 :

Włókna polipropylenowe są włóknami stosowanymi tylko przy włóknach fibrylowanych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że dla włókien monofilowych stosuje się włókna polietylenowe. Włókna polipropylenowe są twarde i powodują większe otarcia naskórka u użytkowników obiektu niż włókna polietylenowe.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu włókien monofilowych polietylnowych.

### Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że dopuszcza się włókna monofilowe polietylenowe.

WÓJT  
dr Konrad Koc

### Otrzymują:

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow)
2. a/a.

Gmina Belchatów jest laureatem konkursów



GMINA  
FAIR PLAY



SPORTOWA  
GMINA  
2016

