

Ref: Elżbieta Biedrzycka  
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji  
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl  
tel.: 91 471 1469  
Nr pisma: RU7B-504-394/2021

**Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk**  
ul. Łużycka 16/8  
74-100 GRYFINO

**Dotyczy: Realizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Linia 351: „Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: Przystanek Grzędzice Stargardzkie”.**

W odpowiedzi na pismo nr W/143/ks/12/2021 otrzymane w dn. 14.12.2021r. dotyczące uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: Przystanek Grzędzice Stargardzkie” – linia kolejowa nr 351 Poznań Gł. – Szczecin Gł., odcinek w km 177,900 – 178,050 (działka nr 1/3, obręb Lipnik), Spółka PKP TELKOL Sp. z o.o. **uzgadnia** lokalizację ww. inwestycji z następującymi uwagami:

W zakresie przedłożonego opracowania w obszarze planowanej inwestycji znajduje się kabel typu TKM, z odgałęzieniem którego orientacyjny przebieg został wysowny kolorem pomarańczowym na mapach sytuacyjnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do naszej Spółki o dokładne wytyczenie przebiegu kabla w miejscach potencjalnych zbliżeń i skrzyżowań a na odcinkach projektowanych ciągów pieszych i pieszorowerowych i itp. kabel należy ręcznie odkopać i zabezpieczyć go dwudzielną rurą ochronną stalową, końcówki rury zabezpieczyć przed zamuleniem. Wykopy w miejscu zbliżenia do naszej infrastruktury wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym a w przypadku odsłonięcia kabla należy zabezpieczyć go dwudzielną rurą osłonową.

Jednocześnie podajemy następujące warunki techniczne dotyczące wykonawstwa robót:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zbliżeń z infrastrukturą własności Spółki PKP TELKOL należy prowadzić (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem pracowników Spółki PKP TELKOL lub po wystąpieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku prowadzonych w danym czasie prac.  
Powiadomienie należy przesłać na podany poniżej adres mailowy:
  - Pan Wiesław Maszner, tel. 61 633 7666; e-mail: Wieslaw.Maszner@telkol.pl
  - Pani Elżbieta Biedrzycka, tel. 91 4711469; e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl
2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL Sp. z o.o. Spółka PKP TELKOL musi być powiadamiana o zakończeniu poszczególnych etapów prac jak również uczestniczyć w komisji ich odbioru.
3. Roboty ziemne w miejscu zbliżenia do trasy kabli miedzianych Spółki PKP TELKOL na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniem ostrożności (poza planowanymi przewiertami z zastrzeżeniem - przy wykonywaniu komór przewiertowych podczas wykonywania komory startowej lub odbiorczej w miejscu zbliżenia do naszej infrastruktury należy zachować bezpieczną odległość celem uniknięcia uszkodzenia kabla). Nowobudowaną infrastrukturę



Świadczenie  
Bezpieczeństwa  
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szczyliwicka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351  
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.

podziemną w miejscach skrzyżowań z czynnymi kablami telekomunikacyjnymi, należy posadowić poniżej istniejącego kabla i dodatkowo stosując rury osłonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4. Pracownicy Spółki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robót ziemnych, określą i wytyczą na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, że jest on inny, niż naniesiony na mapach w dokumentacji projektowej.
5. Podczas prowadzenia robót ziemnych, po odkryciu kabli będących własnością Spółki PKP TELKOL, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Za wszelkie ewentualne straty Spółki PKP TELKOL Sp. z o.o. wynikłe z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robót bez nadzoru pracownika naszej Spółki lub niezgodnie z zaleceniami, obciążony finansowo będzie wykonawca robót.
6. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia telekomunikacyjne odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do Organu wydającego uzgodnienie.
7. Uzgodnienie dotyczy wyłącznie infrastruktury własności Spółki PKP TELKOL.


Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

W załączeniu 1 kpl uzgodnionej dokumentacji.

Z poważaniem

DYREKTOR  
REGIONU POZNAŃ

Wiesław Maszner



PKP TELKOL sp. z o.o.  
ul. Szczęśliwicka 62  
02-353 Warszawa  
NIP: 113-28-75-351, REGON: 147190587  
KRS: 0000504917

orientacyjny przebieg kabli TKO  
uzgodniono jak w piśmie  
RV7B-504-394/2021  
14.01.2022

STANOWISKO DS. UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  
Biedrzycka  
Elżbieta Biedrzycka

LEGENDA:

- JEZDNI MANEWRÓWA  
nawierzchnia z kostki betonowej
- MIEJSCA POSTOJOWE  
nawierzchnia z kostki betonowej
- CIĄGI PIESZE  
nawierzchnia z kostki betonowej
- KRAWEŹNIK  
wzniesiony h=12cm
- KRAWEŹNIK  
obniżony h=2cm
- KRAWEŹNIK  
włojony h=0cm
- BILETOMAT  
zgodnie z wytycznymi SSOM
- KASOWNIK  
zgodnie z wytycznymi SSOM
- ZAKRES INWESTYCJI

- projektowane latarnie:
  - \* oprawa LED50/740 5000lm 39W IP65
  - \* l-kl. izolacji
  - \* kąt ustawienia oprawy 0°
  - \* słup stalowy ocynk. gr. ścianki 4,0 mm
  - \* H = 8,0 m
  - \* wysięgnik WKŁ-A 1,5 x 1,0 [m]
- 01/01 SO1 - Nr latarni / Nr obrotu
- 01/01 SO1 - Nr Szafy Oświetlenia
- proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x16 mm²
- przepusty kablowe:
  - \* pod ulicą i torami rura RHDPE Ø110
  - \* zabezpieczenie proj. kabla przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu uzbrojenia rura DVK110
- rura DVK110 wystająca po 0,5m z krawężnika krzyżowanego obiektu
- Kable:
  - \* YAKY 4x50 mm²
  - \* YKY 3x4 mm²
  - \* YAKY 3x16 mm²
  - \* YAKY 4x25 mm²

LEGENDA - OPRACOWANIE PKP:

- JEZDNI
- ZJAZD
- CIĄGI PIESZE
- CIĄGI PIESZOROWEROWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ KASPRZYK 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 16/8 tel. 501270658, 918180928, fax. 918821319 email: pracownia.kasprzyk@gmail.com	
ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard
TENAT:	Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu Przystanek Grzędzice Stargardzkie
RYSUNEK:	Plan zagospodarowania terenu.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Kasprzyk ZAP/0037/POOD/08
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Sochanowski ZAP/0038/POOD/08
PLIK:	

PKP TELKOL sp. z o.o.  
ul. Szczęśliwicka 62  
02-353 Warszawa  
NIP: 113-28-75-351, REGON: 147190587  
KRS: 0000504917

14.01.2022

STANOWISKO DS. UZGADNIANIA  
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  
*Biedrzycka*  
Elżbieta Biedrzycka

01/01  
SO1

0  
Q D

K1

K3

K4

---

00 Gryfino  
70658, 918  
pracownia.

Rynek S  
110 Star

kingu P&I  
stanek C

nsza z

inż. Maciej  
d. GRUNAL

z. M. PURCA