

Gdynia, 28.07.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.6.2023

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - zmiana na ogrzewanie gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk.**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie jaką liczbę kotłów Wykonawca ma przyjąć do wyceny. W części III, w przedmiarach w pozycji 3 oraz 4 jest mowa o dwóch sztukach kotłów, natomiast na schematach i rysunkach technicznych widoczna jest tylko jedna sztuka kotła.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie jaką ilość kotłów Wykonawca ma przyjąć do wyceny, aby rzetelnie skalkulować przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź pytanie nr 1:

W części III do zakupu i montażu przewidywana jest tylko jedna sztuka kotła gazowego tak jak w projekcie. Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej prowadzonego postępowania poprawiony przedmiar robót dla Części III - Modernizacja kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Gniewowskiej 55 w Redzie - Leśniczówka Marianowo – **poprawiony załącznik nr 12_3 do SWZ – przedmiar robót.**

Z poważaniem,

Mariusz Tokarczyk
Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Gdańsk
/podpisano elektronicznie/