



**Urząd Gminy
Jabłonna**
**ul. 3-go Maja 1
34-480 Jabłonna**

tel. +48 18 26 111 00
tel. +48 18 26 111 20
tel. +48 18 26 523 35
fax. +48 18 26 111 48
sekretariat@jablonka.pl
www.jablonka.pl

**WÓJT GMINY
JABŁONKA**

RINT.7230.288.2023

Jabłonna, dnia 08.09.2023 r.

**Pan
Mariusz Murzyniak
Lipnica Wielka 616a
34-483 Lipnica Wielka**

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony dnia 06.09.2023 r. w sprawie wydania warunków włączenia i budowy projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z ul. 3-go Maja w miejscowości Jabłonna Wójt Gminy Jabłonna podaje następujące warunki przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej:

- projektowaną kanalizację należy przyłączyć do istniejącej studzienki o rzędnych 615.51/614.25 i średnicy \varnothing 600 mm – dz. ewid. nr 4082 zgodnie z kierunkiem przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej
- studnie rewizyjne należy stosować przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju kanału
- minimalna średnica projektowanego kanału winna być dostosowana do ilości odprowadzanych wód deszczowych, lecz nie mniejsza niż \varnothing 400 mm
- spadek kanału musi zabezpieczyć uzyskanie przepływu wód opadowych

Z up. Wójta
inż. Bolesław Wójcik
Z-ca WÓJTA