



- Uznaczenia rysunkowe:
- rechner ostrzegacz pożarowy
 - czujka wielodetektorowa optyczno-temperatura
 - czujka liniowa
 - zbiornik czujki liniowej
 - sygnalizator akustyczno-optyczny komercyjny
 - sygnalizator akustyczno-optyczny adresowany
 - ochronnik przepięciowy
 - centrala sygnalizacji pożaru
 - moduł EKS
 - system zasilający windy
 - rozdzielna elektryczna
- Numeracja elementów:
- NrCentrali/NrPktu/NrElementu
 - przewód VnKSYele 1x2x1
 - przewód H05s 2x1,5
 - przewód H05Bese Ph08 2x2x0,8
 - przewód sztywny 2x0x0,8
- adresowany zasilacz pożarowy