

PZP.262.3.2024.5.RIR

Olsztyn, 15.03.2024 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Budowa sieci wodociągowej od ul. Agrestowej do ul. M. Zientary-Malewskiej w Olsztynie**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie ze zmianami, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Według zapisu SWZ w warunkach udziału postępowania: „w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do niniejszego przedmiotu zamówienia tj. polegające na budowie sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego z rur PEHD lub PE długości min. 300 m;”

Czy Zamawiający zgodzi się na zamianę polegającą na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej metodą przewiertu sterowanego z rur PEHD lub PE długości min. 300 m.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść w CZĘŚCI III SIWZ ust. 1 pkt 1) lit a) poprzez dopisanie wyrażenia, w związku z tym po wyrazie: „wodociągowej” dopisuje się wyrażenie: „lub kanalizacyjnej”.

Na skutek zmiany CZĘŚĆ III SIWZ ust. 1 pkt 1) lit a) uzyskuje brzmienie:

*„a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności technologicznej porównywalnej do mniejszego przedmiotu zamówienia tj. polegające na budowie sieci wodociągowej **lub kanalizacyjnej** metodą przewiertu sterowanego z rur PEHD lub PE długości min 300 m.*