WIDOK PROJEKTOWANEGO ZŁĄCZA
KABLOWEGO TYPU ZK3



Projektowane złącze kablowe typu ZK3
na działce nr 152/1



Uwagi:
* wartość zabezpieczenia zgodnie
z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Istn. kabel nN 0,4kV
zasilający budynek na działce nr 152/1
Uwaga: brak danych o typie kabla

Proj. kabel typu YAKXS 4x120mm^2, L≈68mb (trasa 52m)

Proj. kabel typu YAKXS 4x35mm^2 (obw.ośw.) L≈115mb (trasa 89m)

FeZn 30x4

Proj. kabel typu YAKXS 4x120mm^2, L≈55mb (trasa 39m)

Istn. słup nr 1/5
typu 2xŻN10
na dz. 152/1
do pozostawienia

Istn. przęsło linii napowietrznej nN
AsXSn 4x50mm^2
długość ok. L ≈ 9m

Proj. rury ochronne
typu AROT BE, L≈3m

Kabel zdemontować ze słupa i przełożyć
do proj. złącza kablowego ZK3

Proj. rury ochronne
typu AROT BE, L≈3m

Proj.
RSA 1/4
160A

Zacisk PE proj. słupa nN

Zacisk PE proj. słupa nN

Istn. przęsło linii napowietrznej nN

Istn. słup
nr 1/2

typu AL 4x70mm^2 + ośw. AL 1x25mm^2
długość ok. L ≈ 44m

obwód ze stacji 40265

Istn. słup
nr 1/3

Ruz≤10Ω

Demontowane i likwidowane
przęsło linii napowietrznej nN

typu AL 4x70mm^2 + ośw. AL 1x25mm^2
długość ok. L ≈ 41m

Istn. słup nr 1/4
typu ŻN10
na dz. nr 153
do demontażu

Demontowane i likwidowane
przęsło linii napowietrznej nN

typu AL 4x70mm^2 + ośw. AL 1x25mm^2
długość ok. L ≈ 39m

Ruz≤10Ω

Istn. słup
nr 1/6
typu E10,5/10

Proj. GXO 0,66/5

Ruz ≤ 10Ω

Proj. GXO 0,66/5

Ruz ≤ 10Ω

Istniejący słup przelotowy ŻN 10 zlokalizowany
na działce nr 223 wymienić na projektowany
słup krańcowy K6 E10,5/15

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DB CONSTRUCT Sp. z o.o.

DB Construct Sp. z o. o.
ul. 1 Maja 87, 90-755 Łódź
tel.: 663 746 420
www.dbconstruct.pl
e-mail: biuro@dbconstruct.pl

INWESTOR:

GMINA ZGIERZ
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa linii kablowych nN, złącza kablowego nN, słupa nN.
Rozbiórka linii napowietrznej nN i kablowej nN

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kolonia Głowa

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:
inż. Edward Pałka
upr. nr 291/89/WŁ
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

ASYSTENT:
mgr inż. Michał Płotka

STADIUM: **PB**

TOM: **2.2.1**

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA LINII NAPOWETRZNEJ NN 0.4KV W CELU USUNIĘCIA KOLIZJI Z PRZEBUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA GŁOWA, DZ. NR 153, OBRĘB BIAŁA

NAZWA RYSUNKU:

Schemat ideowy - stan projektowany

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
STYCZEŃ 2023	-	E-5	-

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ DB CONSTRUCTSP. Z O. O. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY,
WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAŻYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY DB CONSTRUCT SP. Z O. O.