



L:RG2.L
2x4x YAKXS1x240

Moc zainstalowana Pi=295,0 kW
Moc szczytowa Ps=212,0 kW (kj=0,9)
Prąd znamionowy In=329 A
Sieć zasilająca TN–S
Sieć odbiorcza TN–S

- Uwagi:
- * Rozdzielnica wolnostojąca do zabudowy szeregowej
 - * Obudowa metalowa z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz
 - * Wszystkie aparaty powinny być jednego producenta
 - * Zasilanie od góry, odpływy do góry
 - * Obwody należy oznakować etykietami
 - * Wyprowadzenia obwodów poprzez listwę zaciskową
 - * W rozdzielnicach należy przewidzieć 30% rezerwy miejsca na przyszłą rozbudowę