

Wąbrzeźno, 20 listopada 2023 r.

GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO

ul. Wolności 18

87- 200 Wąbrzeźno

ZP.271.13.2023.EB

Odpowiedzi na pytania do SWZ na zadanie pn.: „**Przebudowa ulic: Kasztanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie**”.

Gmina Miasto Wąbrzeźno – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) dalej w skrócie PZP Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót pozycja 2.5. mówi o regulacji wysokościowej pokryw żeliwnych studni, wpustów ulicznych i zaworów. Proszę o podanie ilości osobno dla studni, dla wpustów, dla zaworów i dla studni telefonicznych. Czy w wycenie uwzględnić wymianę istniejących pokryw żeliwnych na nowe?

Odpowiedź:

Wykaz urządzeń wyznaczonych do regulacji wysokościowej w załączniku. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanych urządzeń, które wymagają wykonania regulacji wysokościowej, urządzenia te będą rozliczane w cenie ryczałtowej całego kontraktu. W cenie należy również uwzględnić wymię uszkodzonych pokryw na nowe.

Wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*Burmistrz Miasta
mgr Tomasz Zygnarowski*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.