

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do OXXO Projektowanie Architektoniczne

Maria Zubek  
ul. Różana 2/7  
40-045 Katowice

Płock, 04.09.2023 r.

Znak EOP/KD/7/2023/08/05335  
Dot. Wydania warunków technicznych na sposób zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w związku z adaptacją budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku.

### Uzgodnienie nr 56/R1/2023

Ustala się następujące ogólne warunki techniczne uzgodnienia skrzyżowania istniejącej sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku z opracowywaną dokumentacją, dotyczącą adaptacji budynku, wymiana drogi, dz. 979 i 980 przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku, gm. Miasto Płock:

1. Powiadomić ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku pisemnie/mail-em o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną, prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją organizacyjną bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania ENERGA-OPERATOR. Kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych,
3. Na istniejących kablach uložyc przepusty ochronne dwudzielne:  
- dla kabli 10 kV - A110-PS koloru niebieskiego,  
- dla kabli 0,4 kV - A110-PS koloru niebieskiego.
4. Nie wyrażamy zgody na ew. zmianę koncepcji zagospodarowania ogrodu warzywnego (7) - w przypadku planowania nasadzenia drzew nie wyrażamy na to zgody nawet pod warunkiem montażu rur osłonowych. Ew. planowanie nasadzenia drzew wymagało by przebudowy kabla po trasie niekolidującej.
5. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną, podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku - Dział Eksploatacji,
6. Wszelkie prace inwestor wykonawca w swoim zakresie i staraniem,
7. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezainstalowanych - w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku,
8. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utraczone korzyści przez Region Dystrybucji Płock w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.

### Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowi projekt zagospodarowania terenu.

Zatwierdził:

Kierownik  
Dział Dokumentacji Energetycznej Płock

*Ma. Alig*  
*Michał*



Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455  
nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

ENERGA-OPERATOR SA  
Oddział w Płocku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
operator.plock@energa.pl  
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock  
energa-operator.pl

801 - 404 - 404  
+48 58 767 43 50  
(opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora)  
Region 190275904-00075  
NIP 583-000-11-90