

PPZP.271.15.2023

Ropczyce, dnia 27.07.2023 r.

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiada, gm Ropczyce oraz Braciejowa i Stasiówka gm. Dębica”*

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

**Pytania z dnia 26.07.2023 r.**

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie jakimi rurami należy wykonać przyłączy wodociągowy, według przedmiaru przyłącza z rur warstwowych PE SDR11 PN10 Dn63 i SDR11 PN16 Dn32 natomiast w projekcie technicznym rury PE100 fi63x3,0 oraz fi40x3,0.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przyłącza należy wykonać zgodnie z zapisami w projekcie technicznym tj. z rur PE100 SDR 17.***

Pytanie 2. Według SST przewierty pod drogami należy wykonać rurą ochronną PE100 SDR17 śr.160x13,4-302m, natomiast grubość ścianki rury PE100 SDR17 śr.160 to 9,5mm, prosimy o wyjaśnienie jakimi rurami wykonać przewierty pod drogami.

***Odpowiedź: Przewierty w drodze gminnej i terenami wskazanymi przez Zamawiającego należy wykonać rurami fi 160 x 14,6 PE SDR 11 bez rury osłonowej.***

***Natomiast przewierty poprzeczne pod drogą gminną wykonać w rurach osłonowych odpowiednio:***

- dla rury przewodowej Dn 160 rura ochronna Dn 225 x 13,4
- dla rury Dn 90 rura ochronna Dn 125 x 7,4

***Przedmiar robót prosimy skorygować w następujący sposób:***

- Poz. 22 przyjąć rurę SDR 11 RC – średnica 160 x 14,6 mm- obmiar 302 m
- Poz. 104 przyjąć rurę SDR 17 RC – średnica 63 x 3,0 mm- obmiar 7 m
- Poz. 105 przyjąć rurę SDR 17 RC – średnica 40x2,4 mm- obmiar 15 m
- Poz. 106 Włączenie sieci Dn 63 do sieci Dn 160- 1 kpl
- Poz. 107 Włączenie sieci Dn 40 do sieci Dn 160- 3 kpl

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Miszra